

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«14» января 2026 г., 16260061000220470356

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
МОНД и ПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

«26» января 2026 г., 15 час. 00 мин. № 2601/320-16/1-ВО/П

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «15» января 2026 г., № 2601/320-16/1-ВО/Р, учетный номер проверки 16260061000220470356.

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Азизов Ильнур Ильгизович – старший инспектор МОНД и ПР по Буинскому и Дрожжановскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (государственный инспектор по Буинскому и Дрожжановскому МР РТ по пожарному надзору)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Татарстан, р-н Дрожжановский, с Чувашское Дрожжаное, ул Культурная, Здание 5

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧУВАШСКО-ДРОЖЖАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" ДРОЖЖАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1617002465, адрес регистрации юридического лица: 422485, Республика Татарстан (Татарстан), ДРОЖЖАНОВСКИЙ, С. ЧУВАШСКОЕ ДРОЖЖАНОЕ, УЛ. КУЛЬТУРНАЯ, Д.5

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «22» января 2026 года, 12 час. 00 мин.
по «26» января 2026 года, 14 час. 00 мин.

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
04 час 00 минут (часы, минуты)**

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающих места стоянки мобильных средств пожаротушения. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ "Чувашско-Дрожжановский детский сад"
Наименование нормативного правового акта и его структурный элемент:
Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих стоянки мобильных средств пожаротушения.

Срок устранения нарушения: 01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Установить знаки пожарной безопасности, обозначающих места стоянки мобильных средств пожаротушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить фотоматериалы

2. Не заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ "Чувашско-Дрожжановский детский сад"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1, Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения: 01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Заполнить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить копию журнала.

Предписание выдвигается персоналом ФБУ Восточный Урал в соответствии с требованиями федерального законодательства Российской Федерации, действующим на территории Республики Татарстан, в отношении лица, указанного в документе, который должен исполнить обязательные требования, установленные законодательством Российской Федерации, действующим на территории Республики Татарстан, в отношении лица, указанного в документе.

Начальник МОНД и ПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (главный государственный инспектор по Буинскому и Дрожжановскому МР РТ по пожарному надзору) Хайруллин Айдар Ильдарович

Служебное, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов)



Азизов Ильнур Ильгизович - Старший инспектор МОНД и ПР по Буинскому и Дрожжановскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (государственный инспектор по Буинскому и Дрожжановскому МР РТ по пожарному надзору), телефон: 88437543682, e-mail: ilnur.azizov@16.mchs.gov.ru

Фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов), должность, место работы, контактный телефон, контактный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Азизов Ильнур Ильгизович 26.01.2026

Имя, фамилия, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов), дата составления акта об устранении нарушений обязательных требований, должность, место работы, контактный телефон, контактный адрес (при наличии)

«15» часов «30» минут «26» 01 2026 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Адрес электронной почты (адреса электронных порталов)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

