

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны  
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Татарстан**  
420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан**

420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. 8(843) 227-45-07

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Арскому и Атнинскому муниципальным районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50, тел. 8 (84366) 3-35-99

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 66/1/27**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-  
никновения пожара**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново-Кырлайская средняя обще-  
образовательная школа имени Г. Тукая» Арского муниципального района Республики Татар-  
стан (МБОУ «НОВО-КЫРЛАЙСКАЯ СОШ ИМЕНИ Г. ТУКАЯ»)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее -  
при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Арскому и Атнинскому му-  
ниципальным районам Республики Татарстан по пожарному надзору Сафина Рустама Роальдовича  
(наименование органа ГПН)

№ 66 от « 28 » июля 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч 00 мин.

« 12 » августа 2020 г. по 11 ч 00 мин. « 17 » августа 2020 г.

проведена проверка

*Инспектор МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
Сотов Антон Юрьевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному  
надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново-Кырлайская средняя обще-  
образовательная школа имени Г. Тукая» Арского муниципального района Республики Татар-  
стан (МБОУ «НОВО-КЫРЛАЙСКАЯ СОШ ИМЕНИ Г. ТУКАЯ» РТ, Арский район, с.Новый Кырлай,  
ул. Центральная 2; д. Старый Яваш, ул. М.Джалиля 35а*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директор МБОУ «Ново-Кырлайская СОШ» Минзянова Эндже Фаруковна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-  
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-  
ленные в ходе проверки:

№ Пре-дпи-са-ния	Вид нарушения обяза-тельных требований пожарной безопасно-сти с указанием кон-кретного места выяв-ленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и на-именование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования кото-рого (ых) нарушены	Срок устра-нения нару-шения обяза-тельных тре-бования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает-ся только выполне-ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Помещение фойе не оборудовано пожарными извещателями (МБОУ "НОВО-КЫРЛАЙСКАЯ СОШ ")	В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей. (п. 12.16, НПБ 88-01)	01.07.2021	
2	Котельная не оборудова-	Перечень зданий, сооружений, помещений и	01.07.2021	

	на автоматической противопожарной сигнализацией (МБОУ "НОВО-КЫРЛАЙСКАЯ СОШ ")	оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении. (пп. 9, табл. 1 и пп. 5.2, таблица 3 обязательное приложение п. 14, НПБ 110-03)		
3	Двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (МБОУ "НОВО-КЫРЛАЙСКАЯ СОШ")	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. (п. 6.18*, СНиП 21-01-97*)	01.10.2020	
4	Помещения котельной не оборудовано пожарными извещателями (ФИЛИАЛ МБОУ "НОВОКЫРЛАЙСКАЯ СОШ" - "СТАРОВАШСКАЯ НОШ")	В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей. (п. 12.16, НПБ 88-01)	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и  
ПР ГУ МЧС России по РТ Сотов Антон Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«17» августа 2020 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

И. Асеев  
(подпись)

директор Минянова З.Р.  
(должность, фамилия, инициалы)

«17» августа 2020 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.