

по проверки выполнения работ по подготовке объектов к отопительному сезону 2025-2026

от « 8 » « июля » 2025 г.
по адресу: Детский сад № 14, ул. Тугарова 25 А.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель энергоснабжающей организации:

наг. ТИ № 00 "ЕПТС" Рыкова О.Ю.

Представитель собственника (его уполномоченный):

проведены следующие работы:

1. Гидравлические испытания трубопроводов теплового пункта и узлов учета системы ГВС проведены давлением « 10,0 » кгс/см² в течении « 10 » минут. При этом падение давления ~~НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)~~
2. Гидравлические испытания водоподогревателей ГВС (теплообменных аппаратов) проведено давлением « — » кгс/см² в течении « 10 » минут. При этом падение давления ~~НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)~~
3. Гидравлические испытания внутридомовых горизонтальных трубопроводов системы отопления проведены давлением « 6,0 » кгс/см² в течении « 10 » минут. При этом падение давления ~~НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)~~
4. Гидравлические испытания внутридомовых вертикальных трубопроводов системы отопления проведены давлением « 6,0 » кгс/см² в течении « 10 » минут. При этом падение давления ~~НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)~~
5. Гидравлические испытания трубопроводов теплового пункта и узлов учета системы отопления проведены давлением « 4,5 » кгс/см² в течении « 10 » минут. При этом падение давления ~~НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)~~
6. Наличие расчетных шайб: ~~УСТАНОВЛЕНА (НЕ УСТАНОВЛЕНА)~~ не требуется
7. Наличие эксплуатационных инструкций теплоснабжения или производственных инструкций инструкции от 09.01.2025
8. Наличие договора на техническое обслуживание системы теплоснабжения и (или) наличие собственного персонала, осуществляющие функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб итатиссе расписиссе от 01.05.2025
9. Наличие несанкционированных врезок в системе теплоснабжения отсутствуют.
10. Проведение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания акт w1 от 30.04.2025
11. Акты о проведение дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения —
12. Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов акт w43 от 27.06.2025
13. Договор на техническое обслуживание и ремонте внутридомового газового оборудования —

Представитель собственника (его уполномоченный)

Представитель АО «Елабужское ПТС»

Ефимова / Бизусова Е.А.
Рыкова О.Ю.