

**ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ
ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 гг.**

«15» июня 2025 г.

Город: Елабуга район: Елабужский муниципальный район

Объект, адрес: МБДОУ детский сад № 14 «Звездочка», ул. Тукая, д.25 «А»

принадлежность объекта: МКУ «Управление образования Исполнительного комитета ЕМР»

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное)

детский сад

2. Год постройки 1967

3. Характеристика объекта:

износ в % _____ этажность 2 подъездов _____

наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади _____

количество помещений групп 6 (шт.)

общая полезная площадь объекта 992,3 (кв. м)

жилая площадь 958 (кв. м)

нежилая площадь 34,3, в том числе

под производственные нужды _____ (кв. м)

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)

5. Источники:

теплоснабжения центральное

газоснабжения _____

твердого и жидкого топлива _____

энергоснабжения центральное

Системы АПЗ и дымоудаления _____

**II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ
УСЛОВИЯХ ПРОШЕДШЕГО 2024-2025 г.**

№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2024-2025 г.
	нет		нет	нет

**III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К
ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2024-2025 г.**

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	2	3	4	5
	Объем работ			
1	Ремонт кровли	м ²	Не требуется	
2	Ремонт чердачных помещений, в т.ч.: - утепление (засыпка) чердачного перекрытия - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков		Не требуется Не требуется Не требуется	
3	Ремонт фасадов, в том числе: - ремонт и покраска - герметизация швов - ремонт водосточных труб - утепление оконных проемов - утепление дверных проемов	шт. шт.	Не требуется Не требуется Не требуется 59 6	59 6
4	Ремонт подвальных помещений, в том числе: - изоляция трубопроводов - ремонт дренажных и водоотводящих устройств		Не требуется Не требуется	
5	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том	м ²		

	числе:- отмосток		Не требуется	
	- приямков		Не требуется	
6	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:			
	1) центрального отопления:			
	- радиаторов	шт.	69	69
	- трубопроводов	м	280	280
	- запорной арматуры	шт.	1	1
	- промывка и опрессовка	м	280	280
	2) индивидуального отопления:		отсутствует	
	- радиаторов	шт.		
	- трубопроводов	м		
	- запорной арматуры	шт.		
	- промывка и опрессовка	м		
	3) котельной:		отсутствует	
	- котлов на газовом топливе	шт		
	- трубопроводов	м		
	- запорной арматуры	шт		
	- промывка и опрессовка	м ²		
	4) горячего водоснабжения:			
	- трубопроводов	м	175	175
	- запорной арматуры	шт	1	1
	- промывка и опрессовка	м ²	175	175
	5) холодного водоснабжения:			
	- ремонт и замена арматуры	шт.	-	
	- ремонт и изоляция труб	м	-	
	6) канализации:			
	ремонт трубопроводов	м	-	
	ремонт колодцев	шт.	-	
	промывка системы	м	-	
	7) электрооборудования:			
	- световой электропроводки	м	820	820
	- силовой электропроводки	м	420	420
	- вводных устройств	шт.	1	1
	- электрощитовых	шт.	1	1
	- электродвигателей	шт.	отсутствует	
7	Другие работы		-	
8	Обеспеченность объекта			
	- пескосоляной смесью	Кг.	100	100
	- химреагентами		-	-
	- инструментом и инвентарем для зимней уборки территории	шт	Лопаты, скребок	Лопаты, скребок

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 гг.

Проведена проверка вышеуказанного объекта, данный объект к эксплуатации в отопительный период подготовлен. Объект к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 гг. готов.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от

Акт проверки технического состояния вентиляционных и дымовых каналов от 27.06.2025г. №43

Представитель МБДОУ детский сад № 14 «Звездочка» Безгускова Е.А.

Председатель комиссии:

Руководитель Исполнительного комитета
Елабужского муниципального района

Ахмадеева Э.Р.

Члены комиссии:

Заместитель руководителя Исполнительного комитета
Елабужского муниципального района по инфраструктурному
развитию

Томилин А.А.

Гл. специалист отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета
Елабужского муниципального района

Шипаева Т.В.