

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
№14 «ЗВЕЗДОЧКА»
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
ЕЛАБУЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛАБУГА МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ 14-НЧЕ
«ЙОЛДЫЗЧЫК» БАЛАЛАР
БАКЧАСЫ МӘКТӘПКӘЧӘ
ГОМУМИ БЕЛЕМ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

423600 г. Елабуга, ул. Тугарова, д.25 «А», Телефон.: 8(85557)7-58-34
E-mail: zvezdochkads14@mail.ru, Elabuga.ds14@tatar.ru

№ 53

от «01» сентября 2021 г.

Начальнику отдела надзорной
деятельности по Елабужскому
муниципальному району Управления
надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС
России по Республике Татарстан,
главному государственному
инспектору по Елабужскому
муниципальному району Республики
Татарстан по пожарному надзору
А.С. Ябурову

Отчет

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 14 «Звездочка» общеразвивающего вида Елабужского
муниципального района об исполнении предписания
от 02 августа 2021 № 95/1/66**

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений, выданного отделом надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан от 02 августа 2021 № 95/1/66, Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 14 «Звездочка» общеразвивающего вида Елабужского муниципального района были приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия:

№ п/п	Пункт предписания	Информация по исполнению	Приложение
1	Превышена допустимая проектная численность детей в детском саду (расчетная 115 , по факту 159)	Выполнено частично. В новом учебном году произведен набор группы новых воспитанников с учетом проектной мощности.	- Копия приказа по комплектованию

		Таким образом количество воспитанников снизилось до 131. Снижение численности детей в детском саду до расчетной 115 возможно только после выпуска подготовительной группы и коррекции количества направлений через систему АИС «Электронный детский сад», которые осуществляет МКУ «Управление образования»(специалист по комплектованию – Абдрахманова Н.И.)	
2	Эксплуатируется огнетушитель №21 в неисправном состоянии в левой лестничной клетке на первом этаже, а именно: отсутствует давление на манометре	Выполнено, произведена повторная перезарядка огнетушителя.	- Копия акта выполненных работ

Заведующий МБДОУ детский сад

№ 14 «Звездочка» общеразвивающего вида



Ю. Сапожникова