



МЧС РОССИИ

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
т./ф.: (85557) 4-72-04, E-mail: elabuga-ond@mail.ru

Предписание № 95/1/66

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 14 "Звездочка" Елабужского муниципального района

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

(фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение решения главного государственного инспектора по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан — Главным государственным инспектором по Елабужскому муниципальному району по пожарному надзору Ябурова Александра Сергеевича № 95 от 13.07.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. «19» июля 2021 г. и в период с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. «02» августа 2021 г. г. Хабибуллиним Айратом Альбертовичем инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 14 "Звездочка" Елабужского муниципального района по адресу: г. Елабуга, ул. Тугарова, 25 а.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: Заведующим детским садом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 14 "Звездочка" комбинированного вида Елабужского муниципального района Сапожниковой А.Ю.

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого были нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Превышено допустимое проектная численность детей в детском саду. (расчетное 115 по факту 159)	Пункты 2.3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, часть 5 статьи 55.24 Федерального закона № 190-ФЗ « Градостроительный кодекс Российской Федерации.	01.12.2021	

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
2.	Эксплуатируется огнетушитель № 21 в неисправном состоянии в левой лестничной клетке на первом этаже а именно: отсутствует давление на манометре.	5.4. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	01.12.2021	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации

- собственники имущества,
- руководители федеральных органов исполнительной власти,
- руководители органов местного самоуправления,
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций,
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
 Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Инспектор отдела НД и ПР по Глабужекому муниципальному району
 управления надзорной деятельности и профилактической работы
 Главного управления МЧС России по Республике Татарстан лейтенант
 внутренней службы
 Хабибуллин Айрат Альбертович
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
 по пожарному надзору)



“ 2 ” 01 2021 г.

Предписание для неплательщика

А.И.И. (подпись) *заведующий* (должность) *Самоншинов А.И.* (фамилия, инициалы)

“ 2 ” 01 2021 г.