



МЧС РОССИИ

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
т./ф.: (85557) 4-72-04, E-mail: elabuga-ond@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 97/1/62

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад 18
"Ласточка" комбинированного вида Елабужского муниципального района**
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица.

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан — Главным государственным инспектором по Елабужскому муниципальному району по пожарному надзору Ябурова Александра Сергеевича № 97 от 14.07.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин « 19 » июля 2021 г. и в период с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин « 29 » июля 2021 г. г., Мухамадиевым Маликом Масгутовичем заместителем главного государственного инспектора Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 18 "Ласточка" комбинированного вида Елабужского муниципального района** по адресу: г. Елабуга, ул. Молодежная, 4а.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: **Заведующим детским садом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 18 "Ласточка" комбинированного вида Елабужского муниципального района Шабалиной Н.М**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Не представлены документы проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17 «Б», Правил противопожарного режима в РФ: Руководители организаций: б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.07.2022	
2.	Допущено выполнение ступени с разной высотой в пределах марша	Пункты 2,3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ	01.07.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
	лестницы (правой и левой лестничной клетки)	СП 1.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Эвакуационные пути и выходы 4.3.6 На путях эвакуации, как правило, не допускается: устройство криволинейных лестниц, лестниц с забежными ступенями, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты, разрезных лестничных площадок, за исключением криволинейных лестниц, ведущих из служебных помещений (кроме зданий лечебных учреждений) с пребыванием не более 5 человек, и криволинейных парадных лестниц при выполнении условий подраздела 4.4 настоящего свода правил, а также за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности;		
3.	Противопожарная дверь на первом этаже не оборудовано устройством для самозакрывания	24. Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	01.07.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Заместитель начальника отдела НД и ПР по Елабужскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы
Мухамадиев Малик Масгутович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)





(подпись)

М.Л.П.*

“29” 07 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность)


(фамилия, инициалы)

“29” 07 2021 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324-2021-152
о назначении административного наказания

«30» июля 2021 г.

Населенный пункт

г. Елабуга

(место рассмотрения дела)

Я, Заместитель начальника отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ по Елабужскому муниципальному району по пожарному надзору Мухамадиев М.М.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество, сотрудника, правомочного рассматривать постановления)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении №324-2021-152 от 29.07.2021 г. установил, что ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО:

1. Фамилия, имя, отчество Шабалина Наталья Михайловна
2. Дата и место рождения 20.12.1975 г. Нижний Тыловый, Граховского района, УР
3. Гражданство Российской Федерации
4. Место работы, службы или учебы МБДОУ «Детский сад № 18 «Ласточка» ЕМР, г. Елабуга, ул. Молодежная, 4 а.
(наименование предприятия или учреждения, адрес)
5. Занимаемая должность Заведующая детским садом заработная плата в месяц 28 000 рублей
6. Место жительства РТ, г. Елабуга ул. Молодежная, 22 кв. 121
7. Место регистрации РТ, г. Елабуга ул. Молодежная, 22 кв. 121
8. Семейное положение Замужем на иждивении - человек
9. Иные сведения 89173945308
(ИНН, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почетные, воинские и др. звания, др. сведения)
10. Документ, удостоверяющий личность Паспорт серия 9201 № 646184 выдан Елабужским ГРОВД РТ 20.10.2001 г.
11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что не привлекалась
- Материалами установлено, что гражданин, должностное лицо Шабалина Наталья Михайловна
(фамилия, инициалы)

Совершил(-а) административное правонарушение, выразившееся в нарушении:

требования пожарной безопасности, Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 (далее № 123-ФЗ), «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 далее ППР в РФ).

ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ,

а именно: «29» июля 2021 г.

в 16 час 00 мин

в населенном пункте Г. Елабуга,

на объекте

МБДОУ «Детский сад № 18 «Ласточка» ЕМР

по адресу

Ул. Молодежная, 4. А

1. Не представлены документы проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17 «Б», Правил противопожарного режима в РФ);
2. Допущено выполнение ступени с разной высотой в пределах марша лестницы (правой и левой лестничной клетки) (Фото № 1, 2 фототаблицы № 1 от 29.07.2021) (Пункты 2.3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ СП 1.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Эвакуационные пути и выходы 4.3.6);
3. Противопожарная дверь на первом этаже не оборудовано устройством для самозакрывания Фото № 3 фототаблицы № 1 от 29.07.2021) (24. Правил противопожарного режима в РФ).

На основании изложенного выше, руководствуясь статьями 23.34, 20.4, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, предусмотренные статьями 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Должностное лицо Шабалина Наталья Михайловна впервые привлекается к административной ответственности

(указать конкретные смягчающие и отягчающие вину обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Гражданина, должностное лицо

Шабалину Наталью Михайловну

(фамилия, имя, отчество)

за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, привлечь к административной ответственности в виде

Административного штрафа в размере 6000 (шесть тысяч) рублей

(предупреждения или административного штрафа на сумму прописью)

Разъяснить гражданину, должностному лицу

Шабалиной Наталье Михайловне

(фамилия и инициалы)

что настоящее постановление согласно статьям 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях может быть обжаловано в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии

у начальника отдела надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району Республики Татарстан или в суде общей юрисдикции г. Елабуги Республики Татарстан

(указывается вышестоящее должностное лицо или суд)

Указанную в постановлении сумму штрафа внести на расчетный счет:

Получатель: УФК по РТ (ГУ МЧС РФ по РТ)

(указать информацию о получателе штрафа, необходимую в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа)

ИНН 1660075068, КПП 166001001, к/с 03100643000000011100 отделение № Республики Татарстан банка России г. Казань, БИК 019205400 КБК 17711627000016000140 (за нарушение требований ПБ), ОКТМО 92626000

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, исполнительный документ в течение десяти суток будет направлен судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Подпись лица, вынесшего постановление

Копию постановления получил



(подпись лица, привлекаемого к административной ответственности)

« 20 » 07 2021 года

Копия постановления отправлена почтой, исх. № _____ от « ____ » _____ 202__ года

Постановление вступает в законную силу « ____ » _____ 202__ года

Административный штраф в срок до « ____ » _____ 202__ года не уплачен

Постановление обращено к исполнению, исх. № _____ от « ____ » _____ 202__ года

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от « ____ » _____ 20__ года

исполнено « ____ » _____ 20__ года

(номер финансового документа)