

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району  
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606  
Т./ф.: (85557) 9-44-64, E-mail: el\_gpn@mail.ru

Предписание № 95/1/42  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

«6» июня 2019г.

г. Елабуга

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «детский сад № 18  
«Ласточка» комбинированного вида Елабужского муниципального района – заведующей  
Шабалиной Наталье Михайловне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии)  
индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется) должность  
пожарному надзору Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности по  
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение  
Елабужскому муниципальному району РТ № 95 от «23» мая 2019 года, статьи 6.1

приказ о проведении проверки)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период  
«5» июня 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа  
«6» июня 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Проведена плановая, выездная проверка  
Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Нагорных  
Евгений Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Ласточка»  
комбинированного вида Елабужского муниципального района, г. Елабуга, ул. Молодежная, 4 а

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад 18 «Ласточка» комбинированного вида ЕМР

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Шабалиной Натальей Михайловной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не организовано проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	01.06.2020	



2	Помещение коридора на первом этаже не отделено от помещения прачечной противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости (имеется оконный проем)	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ; пункт 7.4. СНИП 21-01-97*: Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами...	01.06.2020	
3	Подсобное помещение на первом этаже в правом крыле здания не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ; п. 4, НПБ 110-03: В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади...	01.06.2020	
4	В правой дальней лестничной клетке на дверях отсутствуют приспособления самозакрывания и с уплотнением в притворах	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009: Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	01.06.2020	
5	В музыкальном зале закрыта решетка вытяжного канала системы вентиляции	п. 48 "б" Правил противопожарного режима в РФ: При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: - закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;	01.06.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому району  
и ПР ГУ МЧС России по РТ Нагорных Евгений Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«6» июня 2019г.



*Султанов*

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

*✓ Шабалина*

(подпись)

заведующая МБДОУ «Детский сад 18  
«Ласточка» комбинированного вида ЕМР  
Шабалина Наталья Михайловна

(должность, фамилия, инициалы)

«06» июня 2019г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Ласточка» комбинированного вида Елабужского муниципального района

423600, Республики Татарстан, город Елабуга, улица Молодежная, дом 4А.  
тел.8(85557)3-41-57  
e-mail: Elabuga.ds18@tatar.ru

Алабуга муниципаль районы 18-нче «Карлыгач» катнаш төрдәге балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем учреждениесе

423600, Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яшьләр урамы, 4А йорт  
тел. 8(85557)3-41-57  
e-mail: Elabuga.ds18@tatar.ru

Начальнику отдела надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району  
Управления надзорной деятельности профилактической работы  
ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
(Главный государственный инспектор по Елабужскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору)  
Ябурову А.С.  
От заведующего МБДОУ детский сад №18 «Ласточка» комбинированного вида ЕМР  
Шабалиной Н.М.

ОТЧЕТ  
об исполнении предписания №95/1/42 от 06.06.2019 года  
«об устранении нарушений требований пожарной безопасности»

В результате проверки, проведенной в соответствии с распоряжением главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности Елабужскому муниципальному району РТ № 95 от «23» мая 2019 года статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» были выявлены нарушения.

В ходе исполнения предписания проведены следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указываете я только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не организовано проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	01.06.2020	Во время капитального ремонта произведена замена и установка еще 1 внутреннего противопожарного водопровода. Запрошен счет в ООО БМ «Поволжье» на
2	Помещение коридора на первом этаже не отделено от помещения прачечной противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости (имеется оконный проем)	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ; пункт 7.4. СНиП 21-01-97*: Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	01.06.2020	Устранено.

3	Подсобное помещение на первом этаже в правом крыле здания незащищено автоматической установкой пожарной сигнализации	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ; п. 4, НПБ 110-03: В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади...	01.06.2020	Устранено
4	В правой дальней лестничной клетке на дверях отсутствуют приспособления самозакрывания с уплотнением в притворах	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009: Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	01.06.2020	В связи с проведением капитального ремонта, были заменены межкомнатные двери. Приспособления самозакрывания с уплотнением в притворах заказаны и будут установлены кратчайшие сроки.
5	В музыкальном зале закрыта решетка вытяжного канала системы вентиляции	п. 48 "б" Правил противопожарного режима в РФ: При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: - закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки	01.06.2020	Устранено

Заведующий МБДОУ  
детский сад № 18 «Ласточка»  
комбинированного вида ЕМР



Н.М. Шабалина