

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т./ф.: (85557) 4-72-04, E-mail: elabuga-ond@mail.ru

Предписание № 14/1/12
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

«5» февраля 2021 г.

г. Елабуга

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 25 «Родничок»
комбинированного вида Елабужского муниципального района- заведующей Хуснутдиновой Венере
Мидехатовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности по
Елабужскому муниципальному району РТ № 14 от «27» января 2021 года, статьи 6.1
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

«4» февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
«5» февраля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Проведена плановая, выездная проверка
Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Нагорных
Евгений Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 «Родничок»
комбинированного вида Елабужского муниципального района, г. Елабуга, ул. Молодежная 24/30

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей Хуснутдиновой Венерой Мидехатовной

(указываются должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Автоматическая установка пожарной сигнализации эксплуатируется сверх срока службы, установленного изготовителем, при этом не проводится ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	п. 54, Правил противопожарного режима в РФ: При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Нагорных Евгений Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«5» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующая МБДОУ детский сад 25
«Родничок» комбинированного вида ЕМР
Хуснутдинова Венера Мидехатовна

(должность, фамилия, инициалы)

«5» февраля г. 2021

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.