

АКТ N _____

о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов

г. Елабуга

№ " 09 " 2024 г.

Договор N _____ от _____
Лицензия №16-06-2021-001819 от 20.05.21г.

Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство):

Заведующая МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 25 "Родничок" ЕМР
РТ Хуснутдинова В.М. _____
должность.

Представитель(ли) организации:

Главный инженер ООО«Пилон» Алексеев П.А. уд. №26658/11558

должность(ти), Ф.И.О.

провела _____ первичную _____ проверку технического состояния
(первичную/периодическую)

вентиляционных _____ каналов в помещениях: На объекте МБДОУ "Детский сад
(вентиляционных, дымовых) _____ указать наименование объекта
комбинированного вида № 25 "Родничок" ЕМР РТ. В помещениях групп, пищеблока, с/у .
назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения, в которых проводится проверка по адресу: 423600,
Республика Татарстан, Елабужский район, г. Елабуга, ул. Молодежная 24/30 цель проверки:
Пригодность к эксплуатации системы вентиляции от варочных плит, с/у, детских групп. Удаление
избытка теплоты, влаги и других вредных веществ через проектные вентиляционные каналы.

пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов
продуктов сгорания от газовых приборов

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

N п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение канала (м ²)	Канал от оборудован ия или помещений	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
1	Вентиляцио нный канал	Красный полнотел ый кирпич	270х140 мм	Канал в помещении	Очищен	Тяга на день проверки имеется	Хорошее
2	Принудител ьные вытяжные зонты (дымоходы для удаления продуктов сгорания)	Металлич еский короб	200х300 мм	Канал в помещении	Очищен	Тяга на день проверки имеется	Хорошее

Противопожарная разделка вокруг газовых
приборов, соединительных труб и дымовых
каналов, см.

Обеспечена согласно «Проектам» и правил ТПР

обеспечена/не обеспечена, указать
величину, см, если не обеспечена,
указать помещения

Наличие в нижней части дымовых каналов
карманов глубиной не менее 25 см.
и люков для чистки

да имеет

имеются/отсутствуют, если
отсутствуют, указать помещения

Все дымовые каналы обособленные и
плотные, за исключением

да обособленные и плотные

указать помещения, в которых
не обеспечена обособленность
и плотность

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

в исправном
если имеются нарушения, указать

Суммарная длина участков соединительных труб менее 3-х метров.

да
да/нет, если есть отступления,
указать помещения

Дымовые трубы и выходы вент. каналов находятся вне зоны ветрового подпора ветрового подпора, указать помещения

Вентиляционные каналы находятся вне зоны ветрового подпора
да/нет, если находятся в зоне

Наличие изменений проекта Нет

нет/есть, указать какие

Примечания:

Имеется вентиляция через существующие стояки на кровле здания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях МБДОУ "Детский сад комбинированного
(вентиляционные, дымовые) наименование объекта
вида № 25 "Родничок" ЕМР РТ. расположенная по адресу: 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, г. Елабуга, ул. Молодежная 24/30
перечислить помещения

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

под газ, жидкое топливо,
твердое топливо

согласна «Проекта и правил ТПР» СНиП 2.08.01.-89*, СНиП 2.04.05-91*, СНиП 42-01-2002, СНиП 31-01-2003, СНиП 41-01-2003, СП 7.13.130-2013, СП 54.13330-2013

каналы в помещениях
(вентиляционные, дымовые) наименование объекта
перечислить помещения

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям, газовые приборы

не могут быть подключены, должны быть отключены

Срок действия акта:

07.09.2025
период, в течение которого акт действителен

Представитель заказчика:

М.П. 01.09.2024
подпись

Хуснутдинова В.М.

Ф.И.О.

дата

Представитель(ли) организации:

М.П. 01.09.2024
подпись

уд. №26658/11558 от 19.02.2021

№ удостоверения

дата

Акт зарегистрирован: Гл. инженер ООО «Пилон» Алексеев П.А.

должность, Ф.И.О.

01.09.2024
дата

Противопожарный инструктаж проведен:

Подпись инструктирующего:

М.П. 01.09.2024
подпись

Алексеев П.А.

Ф.И.О.

01.09.2024
дата

Подпись инструктируемого:

М.П. 01.09.2024
подпись

Хуснутдинова В.М.
Ф.И.О.

01.09.2024
дата