

АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

Тепловая инспекция

г.Елабуга, ул.Интернациональная 9А; тел. (85557) 5-20-42

АКТ промывки № 1

по проверки выполнения работ по подготовке объектов к отопительному сезону 2025-2026

от « 19 » « май » 2025 г.

по адресу: Детский сар № 25, ул. Молодежная 24

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель энергопоставляющей организации:

Наталия Александровна Юркова

представитель собственника (его уполномоченный):

зам. зав. по с/х Ренцова И.В.

проведены следующие работы:

Гидропневматическая промывка горизонтальных трубопроводов системы отопления, при этом достигнуто полное осветление воды ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)

Гидропневматическая промывка вертикальных трубопроводов и отопительных приборов, при этом достигнуто полное осветление воды ВЫПОЛНЕНО

Гидропневматическая промывка элеваторных узлов, при этом достигнуто полное осветление воды ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)

Гидропневматическая промывка трубопроводов теплового пункта и узлов учета, при этом достигнуто полное осветление воды ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)

Гидропневматическая промывка трубопроводов теплового пункта и узлов учета системы ГВС, при этом достигнуто полное осветление воды ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)

Гидропневматическая промывка водонагревателей ГВС (теплообменных аппаратов) ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)

Выполнение ревизии запорной арматуры системы отопления:

на вводе и в тепловом пункте ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)

Выполнение ревизии запорной арматуры системы ГВС:

на вводе и в тепловом пункте ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)

Комплектация контрольно-измерительными приборами теплового пункта системы отопления УСТАНОВЛЕНЫ, В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ, ДОУКОМПЛЕКТОВАТЬ)

Проведение госповерки манометров ТП системы отопления 2024; С2588542; С2432024

0. Комплектация контрольно-измерительными приборами теплового пункта ГВС УСТАНОВЛЕНЫ, В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ, ДОУКОМПЛЕКТОВАТЬ)

1. Проведение госповерки манометров ТП системы ГВС 2024; С2588940; С2588020

2. Комплектация исправными приборами автоматики и регуляторы системы отопления УСТАНОВЛЕНЫ, В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)

3. Комплектация исправными приборами автоматики и регуляторами системы ГВС (перед теплообменным аппаратом) УСТАНОВЛЕНЫ, В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)

4. Наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)

5. Состояние тепловой изоляции трубопроводов системы отопления толщиной не менее 10 мм:

на вводе ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)

в тепловом пункте ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)

6. Состояние тепловой изоляции трубопроводов системы ГВС толщиной не менее 10 мм:

на вводе ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)

в тепловом пункте ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)

7. Выполнение герметизации тепловых вводов:

системы отопления ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)

системы ГВС ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)

8. Наличие приборов учета системы отопления: УСТАНОВЛЕНЫ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)

9. Наличие приборов учета системы ГВС: УСТАНОВЛЕНЫ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)

Представитель собственника (его уполномоченный)

Представитель АО «Елабужское ПТС»

