

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 детский сад №27 «Рябинушка» общеразвивающего вида
 Елабужского муниципального района Республики Татарстан
 423600, РТ, г. Елабуга, ул. Пролетарская, д. 26, телефон 8(85557) 3-71-92

В Отдел надзорной деятельности по
 Елабужскому муниципальному району УНД и
 ПР ГУ МЧС России по РТ
 от заведующего МБДОУ детский сад № 27
 «Рябинушка» общеразвивающего вида ЕМР РТ
 Ямбулатовой Л.И.

Ответ
на выполнение предписания за №85/1/46
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
на основании акта проверки органом государственного надзора юридического лица
№ 85 от 24.06.2016 г.
в МБДОУ детский сад №27 «Рябинушка» общеразвивающего вида ЕМР РТ

16.06.2016 г.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4
1	В столовой у светильника отсутствует плафон предусмотренный заводом изготовителем	До 01.05.2017	Выполнено. Установлен плафон в столовой у светильника предусмотренный заводом изготовителем.
2	В складском помещении отсутствует система автоматической противопожарной сигнализации	до 01.05.2017	Направлена служебная записка на имя начальника МКУ «Управление образования» Исполнительного комитета ЕМР Р.И.Зарипова о выделении денежных средств на монтаж пожарной сигнализации складского помещения (копия служебной записки и ответ о вероятности устранения нарушений в 4 квартале 2016 года)



Заведующий МБДОУ детский сад №27
 «Рябинушка» общеразвивающего вида ЕМР РТ

Handwritten signature



Л.И. Ямбулатова

КОПИЯ ВЕРНА
 Входящий № 714
 «20» 06 2016 г.