

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т.ф.: (85557) 9-44-64, E-mail: el_gpn@mail.ru

Предписание № 147/1/93
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

«23» ноября 2017 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 27 «Рябинушка» общеразвивающего вида Елабужского муниципального района,
законному представителю – заведующей Ямбулатовой Лилие Иркиновне

наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, физического лица, общества с ограниченной
ответственностью, предпринимателя физического лица-предпринимателя, объекта защиты, организации, осуществляющего деятельность

Во исполнение: распоряжения государственного инспектора по пожарному надзору

(наименование документа с указанием регистрационного номера, даты), фамилии, имени, отчества и в случае, если имеется, должности

Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы

наименование, должности руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, подлежащего рассмотрению

по Елабужскому муниципальному району РТ № 147 от «26» октября 2017 года, статьи 6.1 Федерального

приказа о проведении проверки

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

«15» ноября 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«16» ноября 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«22» ноября 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«23» ноября 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

Проведена плановая, выездная проверка

Старшим инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Соборновым

Владимиром Сергеевичем,

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

Детский сад № 27 «Рябинушка» комбинированного вида Елабужского муниципального района,

РТ, г. Елабуга, ул. Пролетарская, 26

наименование в адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления

совместно с заведующей детским садом Ямбулатовой Лилией Иркиновной

(наименование должности, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На водопроводе расположенном в подвальном помещении здания детского сада, от которого запитан внутренний противопожарный водопровод, выполнен счетчик с диаметром менее 50 мм	Диаметры труб на вводах водопровода в здание независимо от расчета следует принимать не менее 50 мм. пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 6.4.7 свода правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»	1 августа 2018 года	

2.	Отделка стен, потолка в тамбуре эвакуационного выхода из группы № 1 на прилегающую территорию выполнена пенополистирольной плиткой, показатели пожарной опасности на которую отсутствуют	В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.25* Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	1 августа 2018 года	
----	--	--	---------------------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Соборнов Владимир Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» ноября 2017 г.

М.Л.П.*



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
Детский сад № 27 «Рябинушка» общеразвивающего вида Елабужского муниципальн
района Ямбулатова Лилия Иркиновна

(должность, фамилия, инициалы)

« » 2017 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.