

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
 «Детский сад комбинированного вида №28 «Лесная сказка»  
 Елабужского муниципального района Республики Татарстан  
 423600, РТ, г. Елабуга, ул. Молодежная, д. 15, телефон 8(85557) 3-61-02

Начальнику отдела надзорной деятельности ЕМР  
 главного государственного инспектора по  
 Елабужскому району по пожарному надзору  
 Ябурову А.С.  
 от заведующей МБДОУ «Детский сад  
 комбинированного вида №28 «Лесная сказка»  
 Рагиповой С.Н.

Ответ

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
 на основании предписания № 22/1/11 от 20.02.2017г.  
 в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28 «Лесная сказка»

«24» апреля 2017г.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4
1	Не организовано установка на обводной линии водомерного узла ввода холодной воды в здание задвижки оборудованной электроприводом, которая открывается автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или у устройств противопожарной автоматике.	До 01.02.2018г.	Устранено • согласно акту о приемке выполненных работ от 11.04.2017г. (копия документов: муниципальный контракт №3 от 03.04.2017г., локальный ресурсный сметный расчет, акт о приемке выполненных работ за апрель 2017г. прилагаются).

Заведующая МБДОУ №28



С.Н. Рагипова

