


СОГЛАСОВАНО  
 Руководитель Исполнительного комитета  
 Елабужского муниципального района

  
 Р.С. Хайруллин  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.  
 Фамилия И.О.



УТВЕРЖДАЮ  
 Заведующий МБДОУ «Детский сад  
 комбинированного вида №28  
 «Лесная сказка»



  
 Рагипова С.Н.  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.  
 (Фамилия И.О.)

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта (здание, помещение и иное сооружение)  
 и предоставляемых на нем услуг

### I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:

423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, улица Молодежная, 15, тел. 8(85557) 3-61-02

Наименование предоставляемой услуги:

Дошкольное образование

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание, 2 этажа, 2507,8 кв. м.

часть здания не имеется этажей, 0 кв. м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 9996 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое наименование (согласно Устава), краткое наименование:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №28 «Лесная сказка» Елабужского муниципального района Республики Татарстан (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28 «Лесная сказка»)

Юридический адрес организации:

423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, улица Молодежная, 15, тел. 8(85557) 3-61-02

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управление

Форма собственности (государственная, негосударственная):

Государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): Муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Исполнительного комитета Елабужского муниципального района», 423602, Республика Татарстан, г. Елабуга, проспект Нефтяников, 175

### II. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

Сфера деятельности: Дошкольное образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 500 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): На объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, инвалиды; все возрастные категории):

Дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, ментальными нарушениями): нет

### III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта в соответствии с приложением 1, в т.ч. наличие:	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет)
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	нет

### IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

№ п/п	Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет)
1	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	нет
2	наличие специального и приспособленного	нет

	оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	
3	проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	иные	нет

**V. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов \***


№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <sup>1</sup>	Виды, объем работ	Сроки исполнения
1	<b>Обновление пешеходных путей</b>	1) Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей; 2) Тротуары из бетонных плит; 3) Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна 4) Поручни лестниц с двух сторон 5) Контрастная окраска крайних ступеней 6) На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники 7) Ширина пандуса при одностороннем движении не менее 1 метра 8) Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки 9) Наличие элементов информации об	2020 г., при наличии финансирования


\* С учетом оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, указанных в разделе III и IV паспорта

		объекте доступные для инвалидов	
	<b>Автостоянка</b>	<p>Выделение и оборудование дополнительной территории:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) близость к входу, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях;</li> <li>2) Количество мест на открытых автостоянках около учреждения обслуживания;</li> <li>3) Ширина зоны парковки автомобиля инвалида;</li> <li>4) Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов;</li> <li>5) Дорожная разметка автостоянок для инвалидов;</li> <li>6) Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара</li> </ol>	2020 г., при наличии финансирования
	<b>Обновление входной группы</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Поручни лестниц с двух сторон;</li> <li>2) Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема;</li> <li>3) На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники;</li> <li>4) Ширина пандуса при одностороннем движении;</li> <li>5) Ширина пандуса при двустороннем движении;</li> <li>6) Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плитки и т. д.);</li> <li>7) Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов;</li> <li>8) Высота расположения визуальных указателей;</li> <li>9) Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения;</li> <li>10) Ударопрочный материал прозрачных ограждений;</li> <li>11) Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток;</li> <li>12) Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса;</li> <li>13) Завершающие части поручней пандусов;</li> <li>14) Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2м не выше 1,5м от поверхности пешеходного пути.</li> </ol>	2020 г., при наличии финансирования

	<b>Обновление путей движения в здании</b>	1) Поручни вдоль обеих сторон лестниц; 2) Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен; 3) Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 сек.	2020 г., при наличии финансирования
	<b>Обновление противопожарного режима</b>	Установка пожарной сигнализации с учетом восприятия всеми категориями инвалидов.	2020 г., при наличии финансирования
	<b>Обновление средств информации и ориентирования</b>	Установка визуальной и тактильной информации на контрастном фоне с размерами знаков соответствующими расстоянию рассмотрения	2020 г., при наличии финансирования

  
 Рыбакова Л.Н.  
 ФИО председателя Комиссии (подпись)

  
 Рагипова С.Н.  
 ФИО члена Комиссии (подпись)

  
 Шарафеев Р.К.  
 ФИО члена Комиссии (подпись)

Приложение № 1

К паспорту доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий.

№ п/п	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1.	<b>Пешеходные пути</b>	1.Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта) 2.Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей 3.Тротуары из бетонных плит требуют ремонта 4.Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна 5.Поручни лестниц с двух сторон 6.Контрастная окраска крайних ступеней 7.На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники 8.Ширина пандуса при одностороннем движении не менее 1 метра 9.Ширина пандуса при двустороннем движении не менее 1,8 метра 10.Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки 11.Наличие элементов информации об объекте доступные для инвалидов 12.Наличие дорожных знаков предупреждающие о движении инвалидов	До 2020 года	При наличии финансирования
2.	<b>Автостоянки</b>	---		
3.	<b>Входная группа</b>	1.Вход приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения 2.Установка разделительных поручней лестниц 3.Установка наружных пандусов (при одностороннем движении ширина пандуса не менее 1 метра, при двустороннем-1,8 метра) 4.Установка поручней пандуса с двух сторон 5.Установка дверей из прозрачных ударопрочных материалов	До 2020 года	Программа капитального ремонта, Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.02.2019г. №275-р
4.	<b>Пути движения в зданиях или сооружениях</b>	1.Установка поручней вдоль обеих сторон лестниц 2.Установка дверей на петлях одностороннего действия с фиксаторами обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд		

5.	<b>Планировочные решения</b>	1. Организовать места для хранения кресел-колясок	До 2020 года	При наличии финансирования
6.	<b>Пожарная безопасность</b>	1. Установка пожарной сигнализации с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	До 2020 года	При наличии финансирования
7.	<b>Средства информации и ориентирования</b>	1. Установка визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков соответствующими расстоянию рассмотрения	До 2020 года	При наличии финансирования
8.	<b>Безопасность и удобство использования</b>	1. Установить ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	До 2020 года	При наличии финансирования

**Руководитель рабочей группы по обследованию объекта**

Зам. руководителя Исполнительного комитета ЕМР по социальным вопросам

(должность)


\_\_\_\_\_  
 (подпись) / Л.Н. Рыбакова /  
 (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Руководитель объекта**

Заведующая МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28 «Лесная сказка»

(должность)



\_\_\_\_\_  
 (подпись) / С.Н. Рагипова /  
 (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель

Исполнительного комитета

Елабужского муниципального района

/Р.С. Хайруллин/

« \_\_\_ »

20 г.



## АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий

№ \_\_\_ / \_\_\_

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №28 «Лесная сказка» Елабужского муниципального района Республики Татарстан

Полное юридическое наименование объекта

423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Молодежная, 15, тел. 8(85557) 3-61-02, e-mail: mdou28lesnav-skazka@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет: Елабужского муниципального района

1. Ведомственная принадлежность объекта МКУ «Управление образования Исполнительного комитета ЕМР»

Департамент, комитет

2. Вид деятельности Дошкольное образование

3. Форма собственности Муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Молодежная, 15

Отдельно стоящее здание 2 этажное; (встроенное; пристроенное; \_\_\_ этаж в здании; год постройки 1988г. кадастровый номер участка 16:47:011003:20; номер БТИ \_\_\_);

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 500 человек

6. Функциональное назначение объекта дошкольное образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)



## 1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Пути движения</b>						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	Наличие	-	-	для всех категорий	<b>Не имеется</b>	<b>Требуется</b>
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	<b>Имеется шириной 3,5 м</b>	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	<b>Не имеется</b>	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	<b>Не имеется</b>	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	<b>Не имеется</b>	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	Наличие	-	-	для всех категорий	<b>Не имеется</b>	<b>Требуется</b>
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	<b>Имеется шириной 0,03 м</b>	<b>Требуется</b>
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	<b>Не имеется</b>	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	<b>Имеется шириной 0,04 м</b>	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	<b>Не имеется</b>	<b>Требуется</b>
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	Наличие	-	-	для всех категорий	<b>Имеется</b>	<b>Требуется ремонт</b>
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	<b>Не имеется</b>	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	Наличие	-	-	для всех категорий	<b>Имеется</b>	
	Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	<b>Не имеется</b>	<b>Требуется установка</b>
	<b>Лестницы наружные</b>						
	На перепадах уровней лестницы с поручнями	Наличие	-	-	для всех, кроме К	<b>Имеется в соответствии</b>	

						и с нормативом	
	Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	Не имеется	Требуется установка
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Не имеется	Требуется установка
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	Не имеется	Требуется установка
	Одинаковая форма и размеры ступеней	Наличие	-	-	для всех, кроме К	Имеется	
	Ровное, нескользкое покрытие	Наличие	-	-	для всех, кроме К	Имеется	
	Контрастная окраска крайних ступеней	Наличие	-	-	С, М	Не имеется	Требуется
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	Наличие	-	-	К, О, М	Не имеется	Требуется установка
	<b>Пандусы наружные</b>					Не имеются	Требуется установка
	На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	Наличие	-	-	К, О, М	Не имеются	Требуется установка
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	Не имеются	Требуется установка
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Не имеются	Требуется установка
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Не имеются	Требуется установка
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Не имеются	Требуется установка
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Не имеются	Требуется установка
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Не имеются	Требуется установка
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Не имеются	Требуется установка
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Не имеются	Требуется установка
	<b>Препятствия на пешеходных путях</b>						
	Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	Не имеются	
	Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	Не имеются	
	Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на	высотой не менее	0,05	м	С	Не имеются	

	0,3 м						
	Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	Не имеются	
	Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	Не имеются	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	Высотой	0,9	м	для всех, кроме К	Не имеются	
	<b>Тактильная предупреждающая информация</b>						
	Тактильные средства на покрытиях пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	Не имеются	
	Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	Не имеются	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	Не имеются	
	Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С	Не имеются	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	Не имеются	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороной плитки, равной	0,5	м	С	Не имеются	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	Не имеются	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	Не имеются	
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	Не имеются	требуется
	<b>Информационные указатели</b>					Не имеется	
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	Наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	требуется
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	Не имеется	Требуется

	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	Наличие	-	-	К, С	Не имеется	требуется
--	--	---------	---	---	------	------------	-----------

## 2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Автостоянки</b>						
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	Не имеется	Требуется
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К	Не имеется	
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	Не имеется	Требуется
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К		
	при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К			
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	не менее	3,5	м	К	Не имеется	требуется
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	Не имеется	требуется
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	Наличие	-	-	К	Не имеется	требуется
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Не имеется	требуется
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	Наличие	-	-	К	Не имеется	требуется

### 3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	Наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Требуется установка
	Навес	Наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Требуется установка
	Водоотвод	Наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Требуется установка
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	Наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Требуется установка
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	Не имеется	Требуется установка
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений	Наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Требуется установка
	Ширина проветров ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	Не имеется	Требуется установка
	<b>Лестница наружная</b>						
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Не имеется	Требуется установка
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	Не имеется	Требуется установка
	Одинаковая форма и размеры ступеней	Наличие	-	-	для всех, кроме К	Имеется	
	Ровное, нескользкое покрытие	Наличие	-	-	для всех, кроме К	Имеется	
	Контрастная окраска крайних ступеней	Наличие	-	-	для всех, кроме К	Не имеется	Требуется
	Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	Не имеется	Требуется установка
	Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	Не имеется	Требуется
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	Наличие	-	-	К, О, М	Не имеется	Требуется
	<b>Пандус наружный</b>						
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	Не имеется	Требуется

	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Не имеется	Требуется
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Не имеется	
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Не имеется	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Не имеется	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромок горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Не имеется	
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Не имеется	Требуется
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Не имеется	Требуется
	<b>Тамбур</b>						
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К	Не имеется	
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К	Не имеется	
	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К	Не имеется	
	<b>Двери</b>						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	Имеется	
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	Имеется	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Не имеется	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	Наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Требуется
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	Не имеется	Требуется

#### 4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ширина пути движения</b>						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	Имеется ширина 1,7 м	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	Не имеется	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	Имеется ширина 1,2 м	



Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	Имеется	
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее		м	К	Не имеется	
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	Имеется	
<b>Ширина проемов в стене</b>						
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	имеется	
Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	Не имеется	
<b>Перемещение по этажам</b>						
Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	Наличие	-	-	К, О, М	Не имеется	
<b>Лифты</b>						
Ширина кабины лифта	не менее	1,1	м	К	Не имеется	
Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	К	Не имеется	
Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	м	К	Не имеется	
Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	Наличие	-	-	К	Не имеется	
<b>Лестницы</b>						
Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	Имеется 0,3м	
Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	Имеется 0,15м	
Одинаковая геометрия и размеры ступеней	Наличие	-	-	для всех, кроме К	Имеется	
Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	Наличие	-	-	для всех, кроме К	Имеется	
Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	Не имеется	
Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	Не имеется	
Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	Не имеется	Требуется установка
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	Наличие	-	-	для всех, кроме К	Не имеется	Требуется установка
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	Не имеется	

	Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	Наличие	-	-	для всех, кроме К	<b>Имеется</b>	
	Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	<b>Не имеется</b>	
	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м	С	<b>Не имеется</b>	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии	0,6	м	С	<b>Не имеется</b>	
	Контрастная окраска крайних ступеней	Наличие	-	-	С, М	<b>Не имеется</b>	<b>Требуется</b>
	<b>Пандусы</b>					<b>Не имеются</b>	<b>Требуется установка</b>
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М		
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М		
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М		
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М		
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М		
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М		
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М		
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М		
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	С		
	<b>Двери</b>						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	<b>Имеется</b> 0,9 м	
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	<b>Имеется</b> 0,025 м	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	<b>Не имеется</b>	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	Наличие	-	-	для всех категорий	<b>Не имеется</b>	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	<b>Не имеется</b>	<b>Требуется</b>
	Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	<b>Не имеется</b>	<b>Требуется</b>
	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в	Наличие	-	-	К, О, М	<b>Не имеется</b>	<b>Требуется</b>

	положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с						
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	<b>Не имеется</b>	
	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	Наличие	-	-	для всех категорий	<b>Не имеется</b>	
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	<b>Не имеется</b>	
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	<b>Не имеется</b>	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	<b>Не имеется</b>	

## 5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

### 5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания</b>						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	<b>Не имеется</b>	
	<b>Места для инвалидов и других МГН в гостиницах</b>						
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	<b>Не имеется</b>	
	<b>Зоны отдыха</b>						
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	Наличие	-	-	для всех категорий	<b>Не имеется</b>	
	Условия отдыха в зале ожидания	Наличие	-	-	для всех категорий	<b>Не имеется</b>	
	<b>Расстановка оборудования</b>						
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не	-	-	К	<b>Не имеется</b>	

		ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе					
	<b>Подходы к оборудованию и мебели</b>						
	Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	Не имеется	
	Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	Не имеется	
	<b>Расположение поверхности столов</b>						
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	Не имеется	
	<b>Обеденные залы</b>						
	Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	Наличие	-	-	К	Не имеется	
	<b>Читальные залы</b>						
	Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	Наличие	-	-	К	Не имеется	
	<b>Раздевальные в спортивных сооружениях</b>						
	Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	Наличие	-	-	К	Не имеется	
	Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м <sup>2</sup> ) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	Наличие	-	-	К	Не имеется	
	Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К	Не имеется	
	Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	К	Не имеется	
	Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	Наличие	-	-	К	Не имеется	
	При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5			Не имеется	
	Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	м	К	Не имеется	
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м	К	Не имеется	
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К	Не имеется	
	<b>Комната отдыха при раздевальных</b>						
	Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м <sup>2</sup>	К	Не имеется	
	Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м <sup>2</sup>	К	Не имеется	
	<b>Шкафы для хранения</b>						
	Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	Наличие	-	-	К	Не имеется	

	Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий	<b>Не имеется</b>	
--	--	-----------	---	---	--------------------	-------------------	--

### 5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Площадь помещений</b>						
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м <sup>2</sup>	К	<b>Не имеется</b>	
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м <sup>2</sup>	К	<b>Не имеется</b>	
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м <sup>2</sup>	К	<b>Не имеется</b>	
	<b>Ширина помещений</b>						
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К	<b>Не имеется</b>	
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К	<b>Не имеется</b>	
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К	<b>Не имеется</b>	
	Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К	<b>Не имеется</b>	
	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К	<b>Не имеется</b>	
	<b>Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений</b>						
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	м	К	<b>Не имеется</b>	
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	м	К	<b>Не имеется</b>	
	Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	-	м	К	<b>Не имеется</b>	
	<b>Домофон</b>						
	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	Наличие	-	-	С, Г	<b>Не имеется</b>	

### 6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Санузлы</b>						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	Наличие	-	-	К, О	<b>Не имеется</b>	
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	<b>Не имеется</b>	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	<b>Не имеется</b>	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	Наличие	-	-	К	<b>Не имеется</b>	

	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	Наличие	-	-	К, О	Не имеется	
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	Наличие	-	-	К, О	Не имеется	
	<b>Душевые</b>						
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	Наличие	-	-	К	Не имеется	
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	Наличие	-	-	К	Не имеется	
	Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	м	К	Не имеется	
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 x 0,9	-	м	К	Не имеется	
	<b>Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий</b>						
	Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	м	К	Не имеется	
	<b>Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях</b>		-	м	К		
	Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	м	К	Не имеется	
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	м	К	Не имеется	
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	м	К	Не имеется	
	<b>Удобство использования</b>						
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	Наличие	-	-	К, О	Не имеется	Требуется
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	Наличие	-	-	К, О	Не имеется	Требуется
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	Наличие	-	-	К, О	Не имеется	Требуется

## 7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Расположение мест обслуживания МГН</b>						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	Наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	Наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О	Не имеется	
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне	Наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	



	<b>Расстояние до эвакуационного выхода</b>						
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	<b>Не имеется</b>	
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	<b>Не имеется</b>	
	<b>Ширина эвакуационных путей</b>						
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	<b>Не имеется</b>	
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	<b>Не имеется</b>	
	Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	<b>Не имеется</b>	
	Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К	<b>Не имеется</b>	
	Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	<b>Не имеется</b>	
	Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	<b>Не имеется</b>	
	<b>Время эвакуации</b>						
	Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	<b>Не имеется</b>	
	<b>Пожаробезопасные зоны</b>						
	Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	<b>Не имеется</b>	
	Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	Наличие	-	-	К, О, С, Г	<b>Не имеется</b>	
	Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м <sup>2</sup> /чел	К, О, С, Г	<b>Не имеется</b>	
	Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	Наличие	-	-	К, О, С, Г	<b>Не имеется</b>	
	Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в	Наличие	-	-	К, О, С, Г	<b>Не имеется</b>	

	пожаробезопасную зону						
	<b>Эвакуационные выходы</b>						
	В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	Наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
	В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	Наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
	<b>Пожарная сигнализация</b>						
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	Наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	требуется
	<b>Система оповещения о пожаре</b>						
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	Наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	требуется
	<b>Пожарные извещатели</b>						
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	Наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	

#### 8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Визуальная информация</b>						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	Наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	требуется
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	Наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	требуется
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
	<b>Звуковая информация</b>						
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	Наличие	-	-	С	Не имеется	

	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	Наличие	-	-	Г	Не имеется	
	<b>Освещенность</b>						
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	Наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
	<b>Связь с диспетчером или дежурным</b>						
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	Наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
	В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	Наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
	<b>Рельефные информирующие обозначения</b>						
	Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	С	Не имеется	
	Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	Наличие	-	-	С	Не имеется	
	<b>Тактильная предупреждающая информация</b>						
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	Не имеется	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	Не имеется	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	Не имеется	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	Не имеется	

### 9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ограждения опасных зон</b>						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	Не имеется	

	другими нависающими элементами внутри здания					
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	Более	0,45	м	К, О, С	Не имеется
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	Не имеется
	<b>Ограничение выступающих конструктивных элементов</b>					
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	Наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	Не имеется
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	Не имеется
	<b>Установка приборов</b>					
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85 0,4	м	К, О, С	Не имеется
	Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	Не имеется
	<b>Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН</b>					
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется
	<b>Недопустимые покрытия полов</b>					
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	Не имеется

Примечание:

\* Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

## 10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№ п/п	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН			
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
1	2	3	4	5	6

1	Пешеходные пути	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Имеется	Не имеется
2	Автостоянки	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется
3	Входная группа	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Имеется	Не имеется
4	Пути движения в зданиях или сооружениях	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Имеется	Не имеется
5	Планировочные решения	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется
6	Санитарно-гигиенические помещения	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется
7	Пожарная безопасность	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется
8	Средства информации и ориентирования	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется
9	Безопасность и удобство использования	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

Зам. руководителя Исполнительного комитета ЕМР  
по социальным вопросам

(должность)

/ Л.Н. Рыбакова /

(подпись)

(расшифровка подписи)

«  » \_\_\_\_\_ 20   г.

Руководитель объекта

Заведующая МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28  
«Лесная сказка»

(должность)



/ С.Н. Рагипова /

(подпись)

(расшифровка подписи)

«  » \_\_\_\_\_ 20   г.