

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т./ф.: (85557) 9-44-64, E-mail: elabuga-ond@mail.ru

Предписание № 11/1/7
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

«11» февраля 2020 г.

г. Елабуга

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
"Детский сад общеразвивающего вида 29 "Золотая рыбка"
Елабужского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение: распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется) должность)

Ябурова А.С. начальника отдела надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение

району РТ № 11 от «29» января 2020 года, статьи 6.1

приказа о проведении проверки)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

«10» февраля 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«11» февраля 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Проведена плановая, выездная проверка

Заместителем начальника отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Мухамадиевым М.М.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида 29
"Золотая рыбка" Елабужского муниципального района Республики Татарстан расположенного по адресу: РТ, г.

Елабуга, ул. Интернациональная, 7.

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующим детским садом Зайдуллиной Викторией Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не организовано проведения обучения по мерам пожарной безопасности.	пункт 3 Правил противопожарного режима в РФ Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.	01.08.2020	
2	На двери эвакуационного выхода со стороны бассейна отсутствуют легко открывающийся замок	Пункт 35 Правил противопожарного режима в РФ Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	01.08.2020	

3.	Не организовано проведение испытания наружных пожарных лестниц	пункт 24 Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний,	01.08.2020	
4	Превышена допустимая проектная численность детей в детском саду (расчетная 245 мест, по факту 263 ребенка)	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ; ч. 5 статьи 55.24 Федерального закона № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации: Эксплуатация зданий, сооружений, в том числе содержание автомобильных дорог, должна осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов. В случае если для строительства, реконструкции зданий, сооружений в соответствии с настоящим Кодексом не требуются подготовка проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство, эксплуатация таких зданий, сооружений должна осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов.	01.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Заместитель начальника отдела НД по Елабужскому МР УНД
и ПР ГУ МЧС России по РТ Мухамадиев Малик Масгутович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«11» февраля 2020 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

*Заведующая детским садом Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад общеразвивающего
вида 29 "Золотая рыбка" Елабужского
муниципального района Республики
Татарстан Зайдуллина Виктория Сергеевна*

(должность, фамилия, инициалы)



«11» 02 2020 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.