



**МЧС РОССИИ**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Елабужскому муниципальному району  
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606  
т./ф.: (85557) 4-72-04, E-mail: elabuga-ond@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 93/1/63**

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад  
3 "Теремок" Елабужского муниципального района**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан — Главным государственным инспектором по Елабужскому муниципальному району по пожарному надзору Ябурова Александра Сергеевича № 93 от 13.07.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин « 16 » июля 2021 г., и в период с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин « 29 » июля 2021 г., Мухамадиевым Маликом Масгутовичем майором внутренней службы заместителем главного государственного инспектора Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 3 "Теремок" Елабужского муниципального района** по адресу: г. Елабуга, ул. Казанская, 92.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: **Заведующим детским садом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 3 "Теремок" Елабужского муниципального района Колпаковой Ю.А.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30, Правил противопожарного режима в РФ: а объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и	01.04.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
		зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.		
2.	В месте установки приемно-контрольного прибора автоматической установки пожарной сигнализации не размещается информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации	п. 10. Правил противопожарного режима в РФ: В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для бездресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.	01.04.2022	
3.	На двери левого эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу отсутствует возможность свободного открывания изнутри без ключа	26. Правил противопожарного режима в РФ: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.04.2022	
4.	На кровле детского сада отсутствуют ограждения (из предписания от 21.08.2019 № 121/1/60)	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п. 8.11 СНиП 21-01-97*: В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.	01.04.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Заместитель начальника отдела НД и ПР по Елабужскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы  
Мухамадиев Малик Масгутович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Я.П.

“24” 07 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

заверяющий  
(должность)

Кочманов А.А.  
(фамилия, инициалы)

“29” 07 2021 г.