

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т./ф.: (85557) 4-72-04, E-mail: elabuga-ond@mail.ru

Предписание № 53/136
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

«8» апреля 2021 г.

г. Елабуга

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №35 «Лейсан»
комбинированного вида Елабужского муниципального района

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности по
Елабужскому муниципальному району РТ № 53 от «25» марта 2021 года, статьи 6.1

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
«7» апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
«8» апреля 2021 г. с 9 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Проведена плановая, выездная проверка

Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Нагорных
Евгений Юрьевич

Должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-ых) проверку.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №35 «Лейсан»
комбинированного вида Елабужского муниципального района, г. Елабуга, ул. Марджани, 24

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления

совместно с заведующей МБДОУ детский сад комбинированного вида №35 «Лейсан» ЕМР РТ

(указываются должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), имя участвующих в проверке)

Гилязовой Ландыш Мусаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретным местом выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не организовано проведение регламентных работ по техническому обслуживанию автоматического вывода сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны	п. 54, Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	01.05.2021	

2	Автоматическая установка пожарной сигнализации эксплуатируется сверх срока службы, установленного изготовителем, при этом не проводится ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности и до их замены в установленном порядке	п. 54, Правил противопожарного режима в РФ: При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	01.08.2021
3	Эвакуационный выход из группы № 2 ведущий непосредственно наружу не оборудован табло «Выход»	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 5.3 СП 3.13130.2009: Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону	01.08.2021
4	Эвакуационный выход из группы № 10 ведущий непосредственно наружу не оборудован табло «Выход»	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 5.3 СП 3.13130.2009: Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону	01.08.2021
5	Эвакуационный выход из группы № 10 ведущий непосредственно наружу не оборудован табло «Выход»	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 5.3 СП 3.13130.2009: Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону	01.08.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир, помещений в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР
ГУ МЧС России по РТ Нагорных Евгений Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«8» апреля 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]
(подпись)

заведующая МБДОУ детский сад
комбинированного вида №35 «Лейсан» ЕМР РТ
Гилязова Ландыш Мусаевна
(должность, фамилия, инициалы)

«08» 04 2021 г.