

Приложение

к акту технической готовности
теплотребляющей энергоустановки объекта
МБДОУ детский сад № 35 «Лейсан»
к отопительному периоду 2025/2026 г.г.
от 20.06.2025 № 09

№	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Выявленные замечания (Да/Нет)	Примечание	Дата устранения замечаний
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	нет	Замечания отсутствуют, Акт промывки № 3 от 11.06.2025г. Акт опрессовки № 4 от 11.06.2025г.	
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплотребляющих установок	нет	Замечания отсутствуют, Акт промывки № 3 от 11.06.2025г.	
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	нет	Проектная документация 03.2018-24 ИТП.ЭС Проектная документация 03.2018-ОВ_17.05.2018 Акт наладки режима потребления тепловой энергии и теплоносителя №3 от 30.04.2025г.	
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	нет	Мероприятия выполнены, согласно плана мероприятий от 25.03.2025 г.	
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	нет	Хорошее. Акт промывки № 3 от 11.06.2025г.	
6	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	нет	Выполнено. Акт №1 осмотра теплового контура от 30.04.2025г. Акт проверки технического состояния вентиляционных и дымовых каналов от 03.09.2024г. №111	
7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплотребляющей установки	нет	Замечаний нет. Акт промывки № 3 от 11.06.2025г.	

8.1	Наличие и работоспособность приборов учета	нет	ПУ в рабочем состоянии. Акт периодической проверки узла учета ТЭ от 27.09.2024г. Акт промывки № 3 от 11.06.2025 г.	
8.2	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	нет	Автоматические регуляторы в работоспособном состоянии. Акт промывки № 3 от 11.06.2025 г. Акт наладки режима потребления тепловой энергии и теплоносителя №3 от 30.04.2025г.	
9	Работоспособность защиты систем теплоснабжения	нет	Выполнено. Технический отчет №124 по электротехническим испытаниям и измерениям от 14.08.2023г.; Технический отчет от 02.09.2024г. Акт осмотра устройства защиты систем теплоснабжения №2 от 30.04.2025г.	
10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки	нет	Паспорт теплового пункта здания и бассейна от 23.03.2020г. Паспорт вентиляционной системы бассейна 2018г. Инструкция для обслуживающего персонала по правилам технической эксплуатации теплового пункта от 01.09.2024г. Должностная инструкция ответственного за исправное и безопасную эксплуатацию ТЭ от 01.09.2024г. Инструкция по эксплуатации ТС, ТП и ТУ от 01.09.2024г. Инструкция по охране труда ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок от 01.09.2024г. Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения бассейна от 2018г. Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ и ТС. Проектная документация 03.2018-24 ИТП.ЭС	

			Проектная документация 03.2018-ОВ_17.05.2018 Разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки №43-21-139-102 от 22.04.2020г.	
11	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	нет	Прямые соединения оборудования отсутствуют. Акт опрессовки № 4 от 11.06.2025г.	
12	Плотность оборудования тепловых пунктов	нет	Выполнено. Акт опрессовки № 4 от 11.06.2025г.	
13	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	-	Не требуется, в связи с отсутствием элеваторного узла.	
14	Проведение испытания оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность	нет	Выполнено, Акт опрессовки № 4 от 11.06.2025г.	
15	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий	нет	Надежно, в соответствии с проектной документацией 03.2018-24_ИТП.ЭС и 03.2018-ОВ_17.05.2018 Разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки №43-21-139-102 от 22.04.2020г.	
16	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта	нет	Выполнено. Освещение в тепловом пункте имеется.	

Теплоснабжающая организация

Рыкова О.Ю.

Потребитель _____ Л.М. Гилязова

проверки технической готовности теплopotребляющей установки объекта к отопительному периоду 2025/2026 г.г.

г. Елабуга
(место составление акта)

20.06.2025 г.
(дата составления акта)

Теплоснабжающая организация

АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплopotребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2025/2026 г.г.:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 «Лейсан» комбинированного вида Елабужского муниципального района
(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплopotребляющей установки)

Техническая готовность теплopotребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

№ п/п	Объект	Адрес объекта
1	МБДОУ детский сад № 35 «Лейсан»	г. Елабуга, ул. Марджани, д.24

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую ~~готовность/неготовность~~ к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)

- 1) Объект проверки технически готов к отопительному периоду.

Приложение к акту оценки обеспечения готовности № 17 от 20.06.2025 г. к отопительному периоду 2025/2026 г.г., являющееся его неотъемлемой частью на 3 листах.

Члены комиссии:

Э.Р. Ахмадеева
(подпись, расшифровка подписи)
А.А. Томилин
(подпись, расшифровка подписи)
Т.В. Шипаева
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки технической готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
" 23 " июня 20 25 г. Л.М. Гилязова

(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду).

