

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отдел надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т./ф.: (85557) 9-44-64, E-mail: el_gpn@mail.ru

**Предписание № 213/1127
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

«27» ноября 2018г.

г. Елабуга

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «детский сад
комбинированного вида №36 «Искорка» Елабужского муниципального района - Субботиной Тамаре
Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности по
Елабужскому муниципальному району РТ № 213 от «29» октября 2018 года, статьи 6.1

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
«22» ноября 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
«27» ноября 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Проведена внеплановая, выездная проверка
Инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Нагорных Евгений
Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
№36 «Искорка» Елабужского муниципального района, г. Елабуга, ул. Окружное шоссе, 27

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей МБДОУ «детский сад комбинированного вида № 36 «Искорка» ЕМР
РТ Субботиной Тамарой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не организована установка на обводной линии водомерного узла ввода холодной воды в здание задвижки оборудованной электроприводом которая открывается автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ; п. 7.2.8 СП 30.13130.2012: Все запорные устройства узлов установки счетчиков должны быть опломбированы в открытом состоянии, а запорное устройство на обводной линии - в закрытом состоянии. В том случае, если не выполняются требования 7.2.11, запорное устройство на обводной линии счетчиков воды надлежит оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При недостаточном для пожаротушения давлении воды в водопроводной сети здания или сооружения должно обеспечиваться открытие запорного устройства на обводной линии одновременно с пуском противопожарных насосов.	01.11.2019	

№ 74
Дата 27.11.18

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или гражданско-правовую ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ
МЧС России по РТ Нагорных Евгений Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» ноября 2018г.



(Handwritten signature)

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

✓ *(Handwritten signature)*
(подпись)

Заведующая МБДОУ «детский сад
комбинированного вида № 36 «Искорка» ЕМР
РТ Субботина Тамара Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

«27» 11 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.