

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 36
«Искорка» Елабужского
муниципального района



Алабуга муниципаль районы
муниципаль бюджет мэктепкэчэ
белем бирү учреждениясы
катнаш төрдәге «Очкынкай» 36
нчы балалар бакчасы

423606 Республика Татарстан
г. Елабуга, ул. Окружное шоссе д.27

Тел 8(85557) 9-60-93

423606 Татарстан Республикасы,
Алабуга, Эйләнгеч шоссе ур., 27

№72

“ 21” июня 2019 г.

**Главному государственному инспектору
по пожарному надзору,
начальнику отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по
Елабужскому муниципальному району РТ
А.С. Ябурову**

Ответ на предписание № 94/1/45 от 19.06.2019г.

В нарушение требований пожарной безопасности, изложенных в предписании за № 94/1/45 от 19.06.2019г.:

- пункт 1, а именно: допущено хранение горючих материалов б/у автошин на территории МБДОУ.


Сообщаю следующее, что МБДОУ детский сад комбинированного вида №36 «Искорка» устранил нарушение требований пожарной безопасности, б/у автошины с территории МБДОУ №36 вывезены (фото мусороприемника прилагаются).

- пункт 2, а именно: не организована очистка приямков подвального помещения здания МБДОУ от горючего мусора, травы, растущих деревьев.

Сообщаю следующее, что МБДОУ детский сад комбинированного вида №36 «Искорка» устранил нарушение требований пожарной безопасности, приямки у оконных проемов подвального помещения здания МБДОУ очищены от мусора и посторонних предметов (фото приямков прилагаются).

- пункт 12, а именно: допускается фиксирование самозакрывающихся дверей из коридоров в лестничные клетки здания МБДОУ.

Сообщаю следующее, что МБДОУ детский сад комбинированного вида №36 «Искорка» устранил нарушение требований пожарной безопасности, самозакрывающиеся двери из коридоров в лестничные клетки здания МБДОУ не зафиксированы.



И.О.заведующего
Ирина Александровна Ябурова

С.Т.Абакаева

С.Т.Абакаева