


Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 36
«Искорка» Елабужского
муниципального района



Алабуга муниципаль району
муниципаль бюджет мэктэпкэчэ
белем бирү учреждениясы
катнаш төрдэге «Очкынкай» 36
нчы балалар бакчасы

423606 Республика Татарстан
г. Елабуга, ул. Окружное шоссе д.27

Тел 8(85557) 9-60-93

423606 Татарстан Республикасы,
Алабуга, Эйлэнгеч шоссе ур., 27

№ 145

«22» ноября 2019г.

Заместителю начальника ОДН и ПР
по Елабужскому муниципальному району РТ
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Мухамадиеву М.М.

**Ответ на предписание об устранении нарушений, способствующих
совершению административного правонарушения
за № 213/1/27 от 27.11.2018г.**

Довожу до Вашего сведения, что нарушение требований пожарной
безопасности изложенных в предписании за №213/1/127 от 27.11.2018г в
МБДОУ детский сад комбинированного вида №36 «Искорка» устранены

№ п.п	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	Не организована установка на обводной линии водомерного узла ввода холодной воды в здание задвижки, оборудованной электроприводом	Выполнено 24.12.2018г

Заведующий



Т.А.Субботина

получил: *М.М. Мухамадиев*