

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т./ф.: (85557) 9-44-64, E-mail: el_gpn@mail.ru

Предписание № 141/1/78
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

«10» ноября 2017г.

г. Елабуга

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «детский сад
комбинированного вида №36 «Искорка» Елабужского муниципального района - Субботиной
Тамаре Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется) должность)
пожарному надзору Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности по
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
Елабужскому муниципальному району РГ № 141 от «26» октября 2017 года, статьи 6.1

приказ о проведении проверки)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
«9» ноября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
«10» ноября 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Проведена плановая, выездная проверка

Инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Нагорных Евгений
Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
№36 «Искорка» Елабужского муниципального района, г. Елабуга, ул. Окружное шоссе, 27

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей МБДОУ «детский сад комбинированного вида № 36 «Искорка» ЕМР

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

РТ Субботиной Тамарой Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении) |
|---------------|--|---|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности | п. 462, Правил противопожарного режима в РФ: В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности... | 01.02.2018 | |
| 2 | На путях эвакуации из групп ковровые дорожка не закреплены к полу | п. 39, Правил противопожарного режима в РФ: Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. | 01.02.2018 | |

Вх № 141
Дата 10.11.17

| | | | | |
|---|---|---|------------|--|
| 3 | В коридоре второго этажа возле кабинета заведующей зафиксирована самозакрывающаяся дверь в открытом положении | п. 36 "г", Правил противопожарного режима в РФ: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их | 01.02.2018 | |
| 4 | В коридоре первого этажа возле группы № 3 зафиксирована самозакрывающаяся дверь в открытом положении | п. 36 "г", Правил противопожарного режима в РФ: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их | 01.02.2018 | |
| 5 | В прачечной противопожарная дверь не оборудована уплотнением в притворе | пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 7.17, СНиП 21-01-97*: Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери, ворота, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре | 01.02.2018 | |
| 6 | В кабинете швеи пожарные извещатели закрыты транспортировочной пленкой | пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. | 01.02.2018 | |
| 7 | Здание склада не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации | пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ; п. 4, НПБ 110-03: В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади | 01.11.2018 | |
| 8 | На дверях здания склада отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | пункт 20 Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | 01.02.2018 | |

| | | | | |
|----|--|--|------------|--|
| 9 | Электросветильники, расположенные в складе не оборудованы колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильников | п. 42 «в» Правил противопожарного режима в РФ: Запрещается: обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; | 01.02.2018 | |
| 10 | Не организована установка на обводной линии водомерного узла ввода холодной воды в здание задвижки оборудованной электроприводом которая открывается автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики | пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ; п. 7.2.8 СП 30.13130.2012: Все запорные устройства узлов установки счетчиков должны быть опломбированы в открытом состоянии, а запорное устройство на обводной линии - в закрытом состоянии. В том случае, если не выполняются требования 7.2.11, запорное устройство на обводной линии счетчиков воды надлежит оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При недостаточном для пожаротушения давлении воды в водопроводной сети здания или сооружения должно обеспечиваться открытие запорного устройства на обводной линии одновременно с пуском противопожарных насосов. | 01.11.2018 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНТЗ ПР Ю
МЧС России по РТ Нагорных Евгений Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«9» ноября 2017г.



Handwritten signature
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Handwritten signature: Т.А. Субботина
(подпись)

Заведующая МБДОУ «детский сад
комбинированного вида № 36 «Искорка» ЕМР
РТ Субботина Тамара Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

«10» 11 2017г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.