

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т./ф.: (85557) 9-44-64, E-mail: el_gpn@mail.ru

Предписание № 166/192
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

«21» августа 2015г.

г. Елабуга

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 6 «Колосок» Елабужского муниципального района
Законному представителю – заведующей Баталовой Светлане Юрьевне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется) должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение)
пожарному надзору Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности по
Елабужскому муниципальному району РТ № 166 от «03» августа 2015 года, статьи 6.1
приказ о проведении проверки)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
«13» августа 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин, «14» августа 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., «17» августа 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «18» августа 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., «21» августа 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Проведена внеплановая, выездная проверка

Старший инспектор отдела НД по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Максимов Александр Владимирович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Колосок»
Елабужского муниципального района г. Елабуга, ул. М. Горького, 78

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующей детским садом Баталовой Светланой Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывает только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Помещения склада № 1 не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации	В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений. пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». пункт 4 Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	01.05.2016	

2	<p>Помещения склада № 2 не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации</p>	<p>В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений.</p> <p>пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>пункт 4 Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»</p>	01.05.2016	
3	<p>Помещения пищеблока не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации</p>	<p>В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений.</p> <p>пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>пункт 4 Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»</p>	01.05.2016	
4	<p>Система оповещения не обеспечивает соответствующий уровень звука во всех помещениях детского сада</p>	<p>Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями <u>п.п. 3.14-3.16</u> настоящих норм.</p> <p>пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>пункт 3.22 Норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»</p>	01.05.2016	
5	<p>Не организовано выполнение эвакуационных знаков пожарной безопасности пристроенной части здания детского сада</p>	<p>Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности должно выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.</p> <p>пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>пункт 3.11 Норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»</p>	01.05.2016	

6	Не выполнено освещение безопасности в помещении музыкального зала	Освещение безопасности следует предусматривать в случаях если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать: нарушение режима детских учреждений независимо от числа находящихся в них детей. Пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 7.73 Строительных норм и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»	01.05.2016	
7	В тамбурах основных эвакуационных выходов на пороге расположены трубы отопления препятствующие свободной эвакуации людей	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; подпункт «а» пункта 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.05.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД по Елабужскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Максимов Александр Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» августа 2015г.

М.Л.П.



Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 6 «Колосок»
Елабужского муниципального района
Баталова Светлана Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы)

«__» _____ Г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.