

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Больше-Шурнякский детский сад»
Елабужского муниципального района Республики Татарстан
(МБДОУ «Больше-Шурнякский детский сад» ЕМР РТ)
423617, РТ, Елабужский район, с. Большой Шурняк, ул. Полевая, дом 1,
тел. (85557)7-46-25, e-mail: shursadik@mail.ru**

Исх.№ 10

от 31.07.2021г.

Старшему инспектору отдела НД и ПР по
Елабужскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Татарстан
Саборнову Владимиру Сергеевичу

заведующей МБДОУ «Больше-Шурнякский
детский сад» ЕМР РТ
Кузнецовой Натальи Ивановны

Уведомление

на предписание №33/1/29 по устранению нарушений требований пожарной
безопасности от 22.03.2021г

Направляю информацию о принятых мерах по устранению выявленных
нарушений требования пожарной безопасности. Срок устранения нарушений
-1 августа 2021 года.

№	Вид нарушения	Срок устранения нарушений
1	Не организовано прохождение обучения мерам пожарной безопасности заведующей детским садом Кузнецовой Н.И.	Прошла обучение. Протокол №20/2021 заседания комиссии по проверке знаний от 29 июня 2021г. Удостоверение №325. Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр «ЯН» (Лицензия №5832 от 14.11.2014)
2	Не организовано проведение проверки находящегося на территории ДОУ наружного противопожарного водоснабжения (пожарного гидранта) на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	1.Проведена проверка пожарного гидранта. Приказ по МБОУ «Большешурнякская средняя школа» ЕМР РТ от 14 мая 2021г № 56. Акт по проверке работоспособности пожарного гидранта от 14 мая 2021г. Состав комиссии: Директор школы: Яруллин А.Л., заведующий МБДОУ «Больше-Шурнякский детский сад» ЕМР –Кузнецова Н.И., завхоз Браер Г.И., рабочий

	<p>по обслуживанию здания-Пашаев В.Н.</p> <p>Вывод: пожарный гидрант смонтирован согласно проекта, отдача воды через пожарный гидрант происходит, дренажная система стояка и колодца работает, проектное давление для противопожарных нужд соответствует.</p> <p>2. Обновлены направление движения к гидранту указателями со светоотражающей поверхностью, с четко нанесенными цифрами расстояния до расположения к источнику водоснабжения.</p>
--	--

Заведующий:



Н.И.Кузнецова