

Начальнику отдела надзорной деятельности  
по Елабужскому муниципальному району  
Республики Татарстан  
Ябурову А. С.  
От заведующей МБДОУ  
«Танаевский детский сад» ЕМР РТ  
Тарасовой Н. В.

О принятых мерах по устранению нарушений пожарной безопасности по  
предписанию № 157/1/99 от 18.12.2017 год

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	Замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией	01 августа 2018 года	Служебная записка в Управление образованием № 515 21.12.2017 год

22.12.2017 год

Заведующая



Тарасова Н. В.

Заведующая МБДОУ «Танаевский детский сад» ЕМР РТ  
Тарасова Н. В.  
22.12.2017