Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т./ф.: (85557) 9-44-64, E-mail: el_gpn@mail.ru

Предписание № 157/1/99
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

«18» декабря 2017 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Танаевский детский сад» Елабужского муниципального района Республики Татарстан,
законному представителю – заведующей Тарасовой Наталье Владимировне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение: распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества в случае, если имеется должность)
Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
по Елабужскому муниципальному району РТ № 157 от «26» октября 2017 года, статьи 6.1 Федерального
приказ о проведении проверки)
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
«24» ноября 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
«29» ноября 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
«01» декабря 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
«06» декабря 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
«13» декабря 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
«15» декабря 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
«18» декабря 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

Проведена плановая, выездная проверка
Старшим инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Соборновым Владимиром Сергеевичем,
(должность, вещи, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора, государственных инспекторов по пожарному надзору, проводившего (их) проверку)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Танаевский детский сад» Елабужского муниципального района Республики Татарстан,
РТ, ЕМР, с. Танайка, ул. Шолохова, 9
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей детским садом Тарасовой Натальей Владимировной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Срок эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией превышает	При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельно-	**1 августа 2018 года**	

	допустимый предусмотренный изготовителем. Смонтирована в 2005 году, срок эксплуатации составляет более 10 лет.	го состояния организация должна принять меры к созданию новой системы. пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». пункт 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Соборнов Владимир Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«18» декабря 2017 г. М.П. *

Предписание для исполнения получил:

Заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Танаевский детский сад» Елабужского муниципального района Республики Татарстан
Тарасова Наталья Владимировна

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«18» 12 2017 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.