

**Предписание №**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Танаевский детский сад «Солнышко» ЕМР РТ,  
законному представителю, заведующий Тарасовой Наталья Владимировне.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, филиала, подразделения, подразделения государственного учреждения, государственного учреждения, государственного учреждения и т.д.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Елабужскому муниципальному району РТ по пожарному надзору № 154 от «29» марта 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 19 апреля по 30 апреля 2013 года проведена плановая проверка в отношении МБДОУ «Танаевский детский сад «Солнышко» ЕМР РТ, расположенного по адресу: ЕМР, с. Танайка, ул. Шолохова, 9, инспектором отдела – государственным инспектором по Елабужскому муниципальному району РТ по пожарному надзору Едоменко Андреем Владимировичем совместно с заведующей МБДОУ «Танаевский детский сад «Солнышко» Тарасова Н.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не организован демонтаж горючей отделки на путях эвакуации (в тамбуре) основного и запасного эвакуационных выходов.	пункт 1.85 СНиП 2.08.02-89  Отделку стен и потолков зрительных залов и залов закрытых спортивных сооружений с числом мест до 1500 чел., аудиторий (более 50 мест), конференц-залов, актовых залов (кроме залов, расположенных в зданиях V степени огнестойкости), а также <b>помещений предприятий розничной торговли</b> в зданиях I и II степеней огнестойкости следует предусматривать из трудногорючих или негорючих материалов	<b>1 апреля 2014 года</b>	
2	Допустила размещение кладовой под лестничным маршем	Пункт 23 подпункт «в» ППР в РФ 2012 г. Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы	<b>1 апреля 2014 года</b>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела –  
государственный инспектор  
по Елабужскому муниципальному району РТ  
по пожарному надзору Едоменко А.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» апреля 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

«29» апреля 2013 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



 / Тарасова Н.В.  
(должность, фамилия, инициалы)