

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т.ф.: (85557) 4-72-04, E-mail: elabuga-ond@mail.ru

Предписание № 32/1/28
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

«18» марта 2021 г.

г. Елабуга

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад
комбинированного вида № 30 «Улыбка» Елабужского муниципального района – заведующей
Кузнецовой Полине Анатольевне

основное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления (кратчайшее наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления) или наименование государственного органа государственной власти и органа местного самоуправления

Во исполнение: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности по
Елабужскому муниципальному району РТ № 32 от «24» февраля 2021 года, статьи 6.1

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
«16» марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
«18» марта 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Проведена плановая, выездная проверка

Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Нисгорных
Евгений Юрьевич

должность, фамилия, имя, отчество инспектора, при наличии так называемого инспектора государственного инспектора по пожарному надзору, производящего такую проверку

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 30 «Улыбка» Елабужского муниципального района, г. Елабуга, ул. Интернациональная, 10

наименование инспекции, участка инспекции органа власти, органа местного самоуправления

совместно с заведующей МБДОУ детский сад комбинированного вида № 30 «Улыбка» ЕМР Кузнецовой
Полиной Анатольевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываются только в случае выполнения)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты	п. 393 «Л». Правил противопожарного режима в РФ; В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	01.08.2021	

2	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности	п. 394 Правил противопожарного режима в РФ: В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности...	01.08.2021	
3	У центрального входа на путях эвакуации ковровая дорожка не закреплена к полу	п. 31. Правил противопожарного режима в РФ: Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.	01.08.2021	
4	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электропитания и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48. Правил противопожарного режима в РФ: Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электропитания и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	01.08.2021	
5	Запор на двери эвакуационного выхода в помещении спальни № 5 не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа	п. 26. Правил противопожарного режима в РФ: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2021	
6	В группе № 1 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	п. 35 «В». Правил противопожарного режима в РФ: Запрещается: эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;	01.08.2021	
7	В группе № 3 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	п. 35 «В». Правил противопожарного режима в РФ: Запрещается: эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;	01.08.2021	
8	В группе № 8 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	п. 35 «В». Правил противопожарного режима в РФ: Запрещается: эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;	01.08.2021	
9	В группе № 9 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	п. 35 «В». Правил противопожарного режима в РФ: Запрещается: эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;	01.08.2021	

10	На двери складского помещения в здании детского сада отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 12. Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	01.08.2021	
11	Противопожарная дверь отделяющая помещение склада от остальных помещений не оборудована устройством для самозакрывания	пункт 8 статьи 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ: Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания.	01.08.2021	
12	Противопожарная дверь отделяющая помещение электрощитовой от остальных помещений не оборудована устройством для самозакрывания	пункт 8 статьи 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ: Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания.	01.08.2021	
13	Противопожарная дверь отделяющая помещение прачки от остальных помещений не оборудована устройством для самозакрывания	пункт 8 статьи 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ: Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания.	01.08.2021	
14	Противопожарная дверь отделяющая помещение вент. камеры от остальных помещений не оборудована устройством для самозакрывания	пункт 8 статьи 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ: Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания.	01.08.2021	
15	На двери складского помещения возле бассейна отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 12. Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	01.08.2021	
16	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30. Правил противопожарного режима в РФ: а объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	01.03.2022	

