

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида №30 «Улыбка»
Елабужского муниципального района
423602 г. Елабуга,
ул. Интернациональная, д.10

Алабуга муниципаль району
«Көлемсәр» исемле катнаш тордәге
30нчы балалар бакчасы муниципаль
бюджет мәктәпкәчә белем биру
учреждениеесе
ул. Интернациональная, д.10,
Алабуга шәһәре, 423602

Тел./ факс: +7(8555) 73-52-88, e mail: Ds30.elb@tatar.ru , ulybka-elabuga@rambler.ru, сайт: edu.tatar.ru/elabuga/dou30

исх.№ 21
от «18» марта 2022г.

**Начальнику отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Елабужскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Ябурову А.С.**

Уважаемый Александр Сергеевич!

Ваше представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения рассмотрено. О принятых мерах сообщая следующее:

№ Пред писа ная	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываете я только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно	п. 393 «Л», Правил противопожарного режима в РФ: В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	01.03.2022	выполнено
2	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности	п. 394 Правил противопожарного режима в РФ: В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности...	01.03.2022	выполнено
3	У центрального входа на путях эвакуации ковровая дорожка не закреплена к полу	п. 31, Правил противопожарного режима в РФ: Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.	01.03.2022	выполнено
4	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо	п. 48, Правил противопожарного режима в РФ: Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их	01.03.2022	выполнено

5	Запор на двери эвакуационного выхода в помещении спальни группы № 5 не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без	п. 26, Правил противопожарного режима в РФ: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.03.2022	выполнено
6	В группе № 1 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией	п. 35 «В», Правил противопожарного режима в РФ: Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;	01.03.2022	выполнено
7	В группе № 3 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией	п. 35 «В», Правил противопожарного режима в РФ: Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;	01.03.2022	выполнено
8	В группе № 8 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией	п. 35 «В», Правил противопожарного режима в РФ: Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;	01.03.2022	выполнено
9	В группе № 9 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией	п. 35 «В», Правил противопожарного режима в РФ: Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;	01.03.2022	выполнено
10	На двери складского помещения в здании детского сада отсутствует обозначение категории по взрывопожарной пожарной опасности, а также определение класса помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий	п. 12, Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий	01.03.2022	выполнено
11	Противопожарная дверь отделяющая помещение склада от остальных помещений не оборудована устройством для самозакрывания	пункт 8 статьи 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ: Окна в противопожарных преградах должны быть не открывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания.	01.03.2022	выполнено
12	Противопожарная дверь отделяющая помещение электрощитовой от остальных помещений не оборудована устройством для самозакрывания	пункт 8 статьи 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ: Окна в противопожарных преградах должны быть не открывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания.	01.03.2022	выполнено
13	Противопожарная дверь отделяющая помещение прачки от остальных помещений не оборудована устройством для самозакрывания	пункт 8 статьи 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ: Окна в противопожарных преградах должны быть не открывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания.	01.03.2022	выполнено

14	Противопожарная дверь отделяющая помещение вент. камеры от остальных помещений не оборудована устройством для самозакрывания	пункт 8 статьи 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ: Окна в противопожарных преградах должны быть не открывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания.	01.03.2022	выполнено
15	На двери складского помещения возле бассейна отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 12, Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	01.03.2022	выполнено
16	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на	п. 30, Правил противопожарного режима в РФ: а объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	01.03.2022	выполнено
17	Ширина эвакуационного выхода №1 ведущего непосредственно наружу менее 0,8 м., а именно 0,73 м.	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, и 4.2.19 СП 1.13130.2020: Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м.	01.03.2022	выполнено
18	В складе возле бассейна второе помещение не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, прил. А, п. А 4 СП 5.13130.2009: В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади	01.03.2022	выполнено
19	В группе № 5 дверь эвакуационного выхода из помещения спальни открывается не по направлению выхода из здания.	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	01.03.2022	выполнено

**И.О. Заведующего МБДОУ детский сад
комбинированного вида №30 «Улыбка»**

Новикова Т.В.

