


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606, 8(85557)4-72-09

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22/1**

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад 5 "Гномик"
Елабужского муниципального района Республики Татарстан

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Ябурова А.С. № 22 от «27» января 2022 года, в период:

с 10 час. 00 мин. «17» февраля 2022 г., по 12 час. 00 мин. «17» февраля 2022 г.,

Заместителем главного Государственного инспектора по Елабужскому муниципальному району по пожарному надзору – Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Мухамадиевым Маликом Масгутовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведено контрольное (надзорное) мероприятие - внеплановая выездная проверка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 5 "Гномик" Елабужского муниципального района Республики Татарстан" РТ, г. Елабуга, ул. Набережная, 4.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого, присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 5 "Гномик" Елабужского муниципального района Республики Татарстан" Горшунова Ирина Анатольевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	-Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания детского сада, с выполнением проездов с твердым покрытием	Пункты 2,3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ; п. 8.1 и 8.9 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 8.1 Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине: в) со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.	1 февраля 2023 года	
2.	-Не организовано выполнение горизонтальной входной площадки с ограждением глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери на выходе из группы 2 на прилегающую территорию	Пункты 2,3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери..	1 февраля 2023 года	
3	- Не организовано выполнение горизонтальной входной площадки с ограждением глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери на выходе из группы 3 на прилегающую территорию	Пункты 2,3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери..	1 февраля 2023 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 5 "Гномик" Елабужского муниципального района Республики Татарстан" Горшунова Ирина Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора по Елабужскому муниципальному району по пожарному надзору – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Мухамадиев Малик Масгутович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №5 «Гномик»
Елабужского муниципального района Республики Татарстан»
(МБДОУ «Детский сад №5 «Гномик» ЕМР РТ»)
423600, РТ, город Елабуга, ул. Набережная, дом 4
телефон (885557) 7-91-55
почта: detsadv5gnomik@mail.ru

Исх № 31 от 29 02 2024г

Заместителю начальника отдела НД и ПР
по Елабужскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Мухамадиев М.М.

ОТВЕТ

о принятых мерах
по Предписанию №22/1 от «17» февраля 2022г.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания детского сада, с выполнением проездов с твердым покрытием	Выполнено, но не в полном объеме поэтому была написана служебная записка №28 от 20.02.2024
2	Не организовано выполнение горизонтальной входной площадки с ограждением глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери на входе из группы 2 (из группы 3) на прилегающую территорию	Выполнено, но не в полном объеме поэтому была написана служебная записка №28 от 20.02.2024

Предписание 22/1 от 17 февраля 2022г., было выполнено заведующей «Детского сада №5 «Гномик» ЕМР РТ Нелюбиной Лидией Степановной (на момент её работы в этом учреждении).

Приложение №1: фото

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №5 «Гномик» ЕМР РТ

тел. 8(917)275-17-28

Л.М. Галеева



