

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Заинскому муниципальному району

(наименование органа государственного надзора)

423520, г. Заинск, ул. Автозаводская, д.11 а, тел. 8(85558)3-40-81, E-mail: gpnzainsk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 32/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка»
Заинского муниципального района Республики Татарстан (МБДОУ «БЕРЕЗКА»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Шаяхметов И.А. Отдел надзорной деятельности и про- № 32

филактической работы по Заинскому

муниципальному району

(наименование органа ГПН)

от « 28 » марта 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.
« 17 » апреля 2018 г. по 11 ч 00 мин. « 19 » апреля 2018 г.

проведена проверка

Старший инспектор ОНД и ПР по Заинскому муниципальному району Пичкалов Андрей Борисович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка»
Заинского муниципального района Республики Татарстан (МБДОУ «БЕРЕЗКА»),*

г. Заинск, ул. Клубная, д.6

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

заведующий Степанова В.Ф.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|------------------|--|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Внутренний противопожарный водопровод в детском саду не обеспечивает время работы пожарных кранов в течении 3 часов (водопровод выполнен из полипропиленовых труб) | п.4.1.10 СП 10.13130.2009 Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. При установке пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать равным времени работы систем автоматического пожаротушения. статья 86 ФЗ-123 Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. | 01.08.18 | |
| 2 | Не проводится обучение лиц мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа | п.3 Правила противопожарного режима в РФ Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки про- | 01.08.18 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>ведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации.</p> <p>Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p> | | |
|--|--|--|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки.

Старший инспектор ОНД и ПР по Заинскому муниципальному району Пичкалов Андрей Борисович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» апреля 2018г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]
(подпись)

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Березка» Степанова В.Ф.

(должность, фамилия, инициалы)

«19» апреля 2018 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.