

## ПАСПОРТ

### ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019-2020 г. г.

Выдан Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Бухарайский детский сад «Лесная мелодия»»

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

МБДОУ «Бухарайский детский сад «Лесная мелодия»»

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «14» мая 2019 г. № 10-2019

Заместитель руководителя  
Исполнительного комитета  
Заинского муниципального района



Н.А.Нифатов

# АКТ

## проверки готовности к отопительному периоду

2019-2020 г.

с. Бухарай

« » \_\_\_\_\_ 2019 г.

Комиссия, образованная на основании «Постановления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. Исполнительного комитета Заинского муниципального района «О создании комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Заинского муниципального района в отопительный период 2019-2020 годов с «\_» \_\_\_\_\_ 2019 г. по «\_» \_\_\_\_\_ 2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду 2019/2020 года .

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: МБДОУ «Бухарайский детский сад «Лесная мелодия»»

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: объект готов к отопительному периоду

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному: готов к отопительному периоду

Председатель комиссии:

Руководитель Исполнительного  
Комитета Заинского муниципального района **И.Ф.Хафизов**

Заместитель руководителя  
Исполнительного комитета  
Заинского муниципального района **Н.А.Нифатов**

Члены комиссии:  
Директор ООО "Теплосервис" **Гарипов Р.Г.**

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«\_» \_\_\_\_\_ 2019г

\_\_\_\_\_ **Е.В.Груздева**



## Акт

### проведения гидравлических испытаний

по с/п «Ромашкино»

от «01» июля 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель директора с/п «Ромашкино» М.Г. Мирханов мастер ООО «Теплоэнергосервис» И.И. Мурдагулов., слесарь-сантехник Ю.Н. Тихонов, заведующая МБДОУ «Бухарайский детский сад «Лесная мелодия» Е.В.Груздева, составили настоящий акт на предмет произведённых нами гидравлических испытаний на прочность и плотность в течении 10 мин  $P_{\text{проб}} = 6 \text{ кгс/см}^2$  при температуре  $40^{\circ}\text{C}$ , трубопровода систему отопления д/с «Лесная мелодия». При давлении  $P_{\text{проб}}=6 \text{ кгс/см}^2$  трубопровод был осмотрен: утечек и повреждений не обнаружено

Заключение: на основании осмотра трубопровода считать возможным дальнейшую его эксплуатацию под  $P_{\text{раб}}=4,2 \text{ кгс/см}^2$  на отопительный сезон 2019-2020 г.

Заместитель директора с/п  
«Ромашкино»:




М.Г. Мирханов

Мастер ООО  
«Теплоэнергосервис»:




И.И. Мурдагулов

Слесарь-сантехник:



Ю.Н. Тихонов

Заведующая МБДОУ «Лесная  
мелодия»



Е.В.Груздева

**Акт**  
**промывки трубопровода**

по с/п «Ромашкино»

от «01» июля 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель директора с/п «Ромашкино» М.Г. Мирханов мастер ООО «Теплоэнергосервис» И.И. Мурдагулов, слесарь-сантехник Ю.Н. Тихонов, заведующая МБДОУ «Бухарайский детский сад «Лесная мелодия» Е.В.Груздева, составили настоящий акт на предмет опрессовки и промывки трубопровода система отопления д/с «Лесная мелодия». При давлении  $P=4,2 \text{ кгс/см}^2$  трубопровод был опрессован и промыт до осветления гидравлическим способом

Заместитель директора с/п  
«Ромашкино»:



подпись

М.Г. Мирханов


Мастер ООО  
«Теплоэнергосервис»:



подпись

И.И. Мурдагулов


Слесарь-сантехник:



подпись

Ю.Н. Тихонов

Заведующая МБДОУ «Лесная  
мелодия»



подпись

Е.В.Груздева

4 (четыре) листа

Скреплено лентой

Е.В.Труздева

