



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ЗАЙНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Чапаева ул., 3, Заинск, 423520,
(8-85558) 7 27 59, e-mail: zainsk.prok@tatar.ru

27.09.2020 № Пр.гн. - 34-20



Заведующей МБДОУ «Детский сад
«Дружная семейка»
общеразвивающего вида»

Петряковой М.Ю.

08.09.2020

Ах. 55 от 08.09.2020

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
требований законодательства
о пожарной безопасности

Заинской городской прокуратурой на основании поступившей информации из ОНД и ПР (МЧС) по Заинскому муниципальному району РТ, проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности образовательных учреждений района.

Так, проведенной ОНД и ПР (МЧС) по Заинскому муниципальному району РТ проверкой были выявлены нарушения вышеуказанного законодательства в МБДОУ «Детский сад «Дружная семейка» общеразвивающего типа».

Согласно статье 34 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В соответствии со статьей 37 этого же Федерального закона руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно части 11 статьи 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее-Федеральный закон № 123-ФЗ) в зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны распространять горение.

В соответствии с частью 1 статьи 88 Федерального закона № 123-ФЗ части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом

АБ № 005215

Заинская городская прокуратура
№ 1 Пр.гн.-2/0920046-34-20/-20920046

классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.

По требованиям части 7 статьи 134 Федерального закона № 123-ФЗ в спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.

Установлено, что здание МБДОУ «Детский сад «Дружная семейка» общеразвивающего типа», расположенное по адресу: РТ, г. Заинск, ул. Ленина, д. 3, не в полной мере соответствует требованиям законодательства о пожарной безопасности, а именно:

- выход на чердак осуществляется через люк с неизвестными пределом огнестойкости, ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

- заполнение проёма в противопожарной стене, выходящего в общий коридор 1-го этажа, предназначенного для выдачи пищи, в пищеблоке выполнено материалами с неизвестным пределом огнестойкости. ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Вышеуказанные нарушения представляют опасность жизни и здоровью граждан и детей, создают угрозу возникновения пожара.

Причиной выявленных нарушений является игнорирование должностным лицом образовательной организации, ответственным за организацию работы и контроль за выполнением мероприятий пожарной безопасности, требований действующего законодательства о пожарной безопасности.

Условием, способствовавшим выявленным нарушениям является ненадлежащий контроль за работой подчиненных работников со стороны руководства МБДОУ «Детский сад «Дружная семейка» общеразвивающего типа».

На основании изложенного и руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Рассмотреть настоящее представление и принять исчерпывающие меры, направленные на устранение указанных в нем нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности виновных лиц.

3. Настоящее представление рассмотреть с участием сотрудников прокуратуры в установленный законом месячный срок, известив заранее о дате рассмотрения представления прокурору.

4. О принятых мерах о привлечении виновных лиц к ответственности сообщить в Заинскую городскую прокуратуру.

Городской прокурор
старший советник юстиции



Р.Р. Каримов