

Результаты измерений:

№ п/п	Место измерения	Время пребывания, %	Разряд зрительных работ	Число ламп (в т.ч. не горят), шт. Тип и мощность ламп, Высота подвеса светильников, м.	Освещенность, лк				Прямая блескость	Отраж. блескость	Класс (подкласс) условий труда
					общая		комбини- рованная				
					факт.	норм. знач.	факт.	норм. знач.			
1	Кастелянская	8	—	—	750 ±60	750	—	—	отс.	отс.	2

Заключение: рабочее место по показателям освещенности соответствует требованиям гигиенических нормативов.
Класс (подкласс) условий труда: 2 (Условия труда: допустимые)

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда,
 проводивший исследования (испытания) и измерение вредного и (или) опасного фактора:
 Инженер Добрынин М.А. _____
 Эксперт, осуществивший отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда:
 Директор Шарафутдинов А.Р. _____



ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА