

Результаты измерений:

№ п/п	Место измерения	Время пребывания, %	Разряд зрительных работ	Число ламп (в т.ч. не горят), шт, Тип и мощность ламп, Высота подвеса светильников, м.	Освещённость, лк				Прямая блёскость	Отраж. блёскость	Класс (подкласс) условий труда
					общая		комбини- рованная				
					факт.	норм. знач.	факт.	норм. знач.			
1	Зона работ	6	---	---	315 ±25,2	200	---	---	отс.	отс.	2
	Открытая территория	2	---	---	---	---	---	---	---	---	2

Заключение: рабочее место по показателям освещённости соответствует требованиям гигиенических нормативов.
Класс (подкласс) условий труда: 2 (Условия труда: допустимые)

Специалист организации, проводившей специальную оценку условий труда,
 проводивший исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:

Инженер Добрынин М.А.

Эксперт, осуществивший отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда:

Директор Шарифудинов А.Р.



ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА