

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида» Заинского муниципального района Республики Татарстан



ул. Комсомольская, д. 65 «а», г. Заинск,
Республика Татарстан, 423520
тел.: 8(85558) 7-07-41
zainskdou5@mail.ru

Татарстан республикасы
Зэй муниципаль районы
«Гомуми үсеш төрендәге «Кояшкай»
балалар бакчасы»
мәктәпкәчә белем биру
муниципаль бюджет учреждениесе

Комсомол урамы, 65 «а» йорт, Зэй
шәһәре,
Татарстан Республикасы, 423520
тел.: 8(85558) 7-07-41

Начальнику Нижнекамского
территориального отдела
Приволжского управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Салаватову А.Р.

ОТЧЕТ

об исполнении предписаний об устранении нарушений
по МБДОУ «Детский сад «Солнышко» Заинского муниципального района РТ

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида» Заинского муниципального района Республики Татарстан, рассмотрев предписание Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2018г. № 43-20-170-26-044(А)-18, информирует Вас о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Дата / Отметка о выполнении
1.	Не заземлены воздуховоды вентиляционной системы в здании МБДОУ «Детский сад «Солнышко»	Акт от 10 апреля 2018г. о приемке выполненных работ от ОАО «Электровентиляция»
2.	Не соответствует требованиям правил место расположения ВРУ- 0,4кВ, а именно: ВРУ-0,4кВ установлено в помещении столовой МБДОУ «Детский сад «Солнышко».	Перенос ВРУ- 0,4кВ был произведен фирмой ООО «МонтажЭнергосервис»
3.	Используются не испытанные средства защиты и приспособления в МБДОУ «Детский сад «Солнышко».	Испытание произведены ООО «ЖилТеплоСервис» г.Набережные Челны протокол 1-13/С-2018 от 14.03.2018г. (имеется договор на оказание услуг)
4.	Не соответствует требованиям правил группа по электробезопасности ответственного за электрохозяйство и его заместителя МБДОУ «Детский сад «Солнышко».	Подана заявка ООО «Искра» на обслуживание электроустановок (группа4) исх. №96 от 09.07.2018г. исх. №110 от 07.08.2018г. /вх.№186 от 07.08.2018г.

Заведующий
МБДОУ «Детский сад «Солнышко»



Л.Р.Агзамова