


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
КНМ 16220061000200783338 01.12.2022

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



МЧС РОССИИ

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ
ул. П.И. Чайковского, 52, г. Зеленодольск, Республика Татарстан, 422849
(84371) 6-77-02, 6-77-40

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» декабря 2022 г., 10 час. 00 мин. № 100

(дата и время составления акта)

г. Зеленодольск, ул. Чайковского, 52

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой выездной)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от «01» декабря 2022 г. № 100,

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной

КНМ 16220061000200783338

проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов

пожарного надзора

федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: старшим лейтенантом внутренней службы Венедиктовым Ильей Александровичем государственным инспектором по пожарному надзору - старшим инспектором ОНД и ПР по Зеленодольскому муниципальному району УНД и ПР Главного управления МЧС России по РТ

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов (экспертов))

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности эксперта (экспертов), с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов)

контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, территорий, земельных участков

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 422550, Республика Татарстан, район Зеленодольский, г. Зеленодольск, ул. Ленина, д. 30А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности и/или места производства иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №18 «Радуга» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан», ИНН 1648031723; адрес: 422550, Республика Татарстан, район Зеленодольский, г. Зеленодольск, ул. Ленина, д. 30А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) и гражданина или наименование организации, их идентификационные номера налогоплательщика, адрес организации (с ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 09 час. 00 мин. «07» декабря 2022 г., по 12 час. 00 мин. «07» декабря 2022 г., с 09 час. 00 мин. «16» декабря 2022 г., по 10 час. 00 мин. «16» декабря 2022 г.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с...

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил 2 рабочих дня, 4 часа, 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент), в следующие сроки: с «07» декабря 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «07» декабря 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту: 422550, Республика Татарстан, район Зеленодольский, г. Зеленодольск, ул. Ленина, д. 30А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол допроса, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к делу)

2) письменные объяснения

в следующие сроки: с 09 час. 00 мин. «16» декабря 2022 г., по 10 час. 00 мин. «16» декабря 2022 г., по месту: 422549, РТ, г. Зеленодольск, ул. Чайковского, 52

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол опроса (письменные объяснения)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол допроса, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к делу)

(указываются аналогичные сведения по третьему и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) сводные планы эвакуаций; сертификаты на противопожарные двери; устав учреждения; паспорт безопасности объекта; программа обучения ПТМ работников; технический паспорт БТИ на здание; исполнительная документация на автоматическую установку пожарной сигнализации и оповещения; инструкции о мерах пожарной безопасности; паспорта на противопожарные двери; свидетельство о государственной регистрации права; выписка из ЕГРЮЛ; программы по мерам обеспечения пожарной безопасности.

2) представленные контролируемым лицом: журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; журнал учета огнетушителей; копии квалификационных удостоверений о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму; документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции); декларация пожарной безопасности; техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты; договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты; договора на обслуживание систем АУПС, СОУЭ, ПАК «Стрелец-Мониторинг»

3) полученные посредством межведомственного взаимодействия: не рассматривались.

4) иные:

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) указание в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

II. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований, установленные: Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР), а именно:

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Руководитель организации не обеспечил возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа	п. 26 ППР	нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 ППР	нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
<p>* в отношении:</p> <p>- объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений ФЗ-123 – указываем ч. 4 ст. 4 ФЗ-123 (за исключением положений ст. 64, ч. 1 ст. 82, ч. 7 ст. 83, ч. 12 ст. 84, ч. 1_1 и 1_2 ст. 97 ФЗ-123), ссылкой на Свод правил (с указанием пункта), который не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу ФЗ-123;</p> <p>- объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу после вступления ФЗ-123 в силу – указываем ч. 5 ст. 4 и профильную статью ФЗ-123 ссылкой на соответствующий Свод правил (с указанием пункта).</p>		

Нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия устранены до его окончания.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его

структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушения, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 07.12.2022
- 2) протокол опроса (письменные объяснения) Загидуллиной А.А. от 16.12.2022
- 3) проверочный лист, применяемый должностными лицами органов ГПН МЧС России при осуществлении государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1) (утв. Приказом МЧС России от 09.02.2022 г. № 78)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, акты осмотра объектов, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (дата их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения) и также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Венедиктов Илья Александрович старший лейтенант внутренней службы Государственный инспектор по Зеленодольскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору – старший инспектор ОНДиПР по Зеленодольскому муниципальному району УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку)



Венедиктов Илья Александрович старший лейтенант внутренней службы Государственный инспектор по Зеленодольскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору – старший инспектор ОНДиПР по Зеленодольскому муниципальному району УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, контактный телефон 6-77-02

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно проводившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

Загидуллина Анна Александровна руководящей деятельностью

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя иного должностного лица или исполномочного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Загид

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: *Загид*

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом ознакомлена Загидуллина Анна Александровна 16.12.2022 на основании приказа № 96 от 09.12.2022

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *Веб-портал по системе электронного документооборота "Александров Татарстан" 16.12.2022*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

