

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления

МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РТ, г. Зеленодольск, ул. Чайковского, 52, телефон (84371) 6-77-02, 6-77-40

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 28/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного

комбинированного вида №15 "Ромашка" Зеленодольского муниципального района Республики

самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при

Татарстан"

наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по ЗМР
Ардыханова Р.Р. по пожарному надзору N 28 от "1" марта 2021 года,
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" в период с "9" марта 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00
мин., с "15" марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. проведена
проверка

Старшим инспектором ОНД и ПР по Зеленодольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

МЧС России по РТ майором внутренней службы Гайфутдиновым Альбертом Альфредовичем

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №15 "Ромашка" ЗМР РТ" по адресу: 422540,

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов

Республика Татарстан, город Зеленодольск, улица Северная, дом 1

власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующим Будкиной Ольгой Александровной, заместителем заведующего по
хозяйственной работе Тертышиной Ольгой Венедиктовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Кабинеты отдыха, профсоюза, а так же логопедические кабинеты групповых ячеек № 5, 6, 7, 9 не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации	<i>п. 14 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (обязательное приложение) - Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении; Приложение А Таблица А.3 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"</i>	01.03.2022	
2.	На объекте защиты высота эвакуационных выходов (в районе расположения групповой ячейки № 3) в свету менее 1,9 м.	<i>п. 6.16 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" - Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м</i> <i>п. 4.1.4 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" - Размеры эвакуационных путей и выходов (ширина и высота), а также геометрические характеристики конструктивных элементов путей эвакуации (высота и ширина ступеней и т.п.), приведенные в настоящем своде правил, за исключением специально оговоренных случаев, указаны в свету. Размером в свету является минимальное расстояние между выступающими конструкциями измеряемого элемента в его нормальной проекции.</i> <i>п. 4.2.18 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" - Высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9 м. На реконструируемых объектах (в случае, если проводимые работы не затрагивают указанные выходы), а также на объектах, являющихся памятниками архитектуры, допускается сохранение их геометрических параметров с размерами менее требуемых, но не менее 1,5 м. При этом должно быть проведено соответствующее обоснование, учитывающее существующее значение высоты выхода - расчетное, экспериментальное или иное.</i>	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНД и ПР по ЗМР Гайфутдинов А.А. (подпись)
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 15 " марта 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

"15" марта 2021 г.

Заведующий МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида №15 "Ромашка" ЗМР РТ"
Будкина Ольга Александровна
(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.