

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Елочка» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

Татарстан Республикасынын Яшел Үзән муниципаль районы 20-нче «Чыршыкай» исемле мәктәпкәчә яшътәге балаларга белем биру бюджет учреждениясе

422540, РТ, г. Зеленодольск, ул. Карла Маркса, д. 57б, т. 4-07-91, e-mail: ntutaeva@bk.ru
ИНН 1648007640, КПП 164801001, БИК 049205001
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Татарстан г. Казань
р/с 03234643926280001100; к/с №40102810445370000079
(ЛБГ20806022-ДС20, ЛБО20806112-ДС20 ЛБВ20806022-ДС20)
УФК по РТ (ОФК 40) МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №20 «Ёлочка» ЗМР РТ»
(ЛБГ20806022-ДС20)

Исх 50
от 24.08.2022 г.

Заместителю руководителя-
начальнику управления образования
Афанасьевой Р.В.
заведующего МБДОУ
Тутаевой Н.Е.

Уважаемая Раиса Валеевна!

В результате проведения плановой выездной проверки ГУ МЧС России по РТ 15.08.2022 выдано Представление об устранении нарушений.

Срок исполнения - до 15.08.2023.

Исходя из вышеизложенного представляю информацию о проделанной работе и необходимых финансовых средствах для устранения нарушений:

Замечания	Проделанная работа
1. Запоры(замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	1. Определяется техническая возможность установки новых замков в существующие двери. Стоимость затрат-8000,00 руб. 2. Стоимость приобретения и установки новых дверей с открыванием изнутри без ключа-52000,00 руб. Лимиты на приобретение отсутствуют.
2. Противопожарная дверь электрощитовой не оборудована приспособлением для самозакрывания.	Определяется техническая возможность установки доводчика на существующую противопожарную дверь. Стоимость затрат – 3000,00 руб. Лимиты на приобретение отсутствуют.
3. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц для эвакуации людей из здания..	Обязательное выполнение данного вида работ было заложено в потребность в финансовых средствах учреждения на 2022 год. Заявка от 22.11.2021. Сумма - 40000 руб. На текущую дату лимиты отсутствуют.
4. На объекте защиты не обеспечено исправное состояние систем противопожарной защиты.	Ремонт неисправного шлейфа АПС произведен. Акт работоспособности системы АПС выдан 16.08.2022 г. ООО «Интел-СБ»
5. Не оборудована система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 3 типа	Обязательное выполнение данного вида работ было заложено в потребность в финансовых средствах учреждения на 2020, 2021, 2022 годы.


	Сумма - 52611,00 руб. Заявки от 14.07.2020; 12.04.2021; 04.08.2021; 15.07.2022. На текущую дату лимиты отсутствуют.
--	---

Общая сумма финансовых вложений по данному Представлению ГУ МЧС России по РТ составляет 147611,00 руб.

Убедительно просим Вас оказать содействие в выделении дополнительных финансовых средств для устранения вышеуказанных нарушений.

Заведующий



 Н.Е.Тутаева