

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РТ, г. Зеленодольск, ул. Чайковского, 52, телефон (84371) 6-77-02

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 29/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного

комбинированного вида № 25 "Аленушка" села Осиново Зеленодольского муниципального района

самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при

Республики Татарстан"

наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по ЗМР

Ардыханова Р.Р. по пожарному надзору N 29 от "1" марта 2021 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" в период с "10" марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00
мин., с "15" марта 2021 г. с 13 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. проведена
проверка

Старшим инспектором ОНД и ПР по Зеленодольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

МЧС России по РТ майором внутренней службы Гайфутдиновым Альбертом Альфредовичем

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 25 "Аленушка" села Осиново Зеленодольского

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов

муниципального района Республики Татарстан" по адресу: 422527, Республика Татарстан,

власти, органов местного самоуправления)

Зеленодольский район, с. Осиново, ул. Комсомольская, зд. 1

совместно с заведующим Кропачевой Натальей Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии)
лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Преподписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и указывается только выполнение
1	2	3	4	5
1.	Детский сад не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа	<p><i>п. 5.1, таб. 1, 2 НПБ 104-03</i> - Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей.</p> <p><i>раздел 7, табл. 1, 2 СПЗ.13130.2009</i> - Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с таблицей 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий (сооружений) при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей.</p>	01.06.2021	
2.	На объекте защиты противопожарные двери в противопожарных преградах не имеют устройства для самозакрывания	<p><i>п. 8 ст. 88 ФЗ №123</i> - Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие при пожаре.</p> <p><i>п. 7.17 СНИП 21-07-97*</i> - Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери, ворота, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие при пожаре.</p>	01.06.2021	
3.	В игровых комнатах групп № 3, 9, 12, а так же в тамбуре группы № 7 горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м.	<i>п. 13.3.6 СП 5.13130.2009</i> - Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м.	01.06.2021	
4.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	<i>п. 30 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479)</i> - На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.06.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНД и ПР по ЗМР Гайфутдинов А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 15 " марта 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"15" марта 2021 г.

заведующий Кропачева Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.