

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заместитель руководителя –  
начальник Управления образования  
\_\_\_\_\_ Афанасьева Р.В.  
(подпись) Фамилия И.О.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## АКТ

**обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,  
жилых домов и внутридомовых территорий  
№ 7 от «27» декабря 2021г.**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №41 «Ручеек» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»

Полное юридическое наименование объекта

422510, Российская Федерация, Республика Татарстан, Зеленодольский район, село Нурлаты, улица Школьная, дом 1, 8/843-71/39883,rucheedou@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

**1. Ведомственная принадлежность объекта** Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан  
Департамент, комитет

**2. Вид деятельности** 85.11 образование дошкольное

**3. Форма собственности** муниципальная  
Муниципальная, ведомственная, частная

**4. Размещение объекта** Республика Татарстан, Зеленодольский район, село Нурлаты, улица Ленина, дом 13  
Полный адрес

1 этажное здание; год постройки (капитального ремонта) 1958  
кадастровый номер участка 16:20:130103:25 номер БТИ здания 19-5-430

**5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.** вместимость 20 чел., пропускная способность 35 чел.

**6. Функциональное назначение объекта** ОБРАЗОВАНИЕ  
Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

## 1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Пути движения</b>						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеются	Написать информационное письмо в ИК Нурлатское СМС: привести пути движения в соответствие с нормативами для МГН до 2026 г.
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	Не имеются	Написать информационное письмо в ИК Нурлатское СМС: привести пути движения в соответствие с нормативами для МГН до 2026 г.
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	Не имеются	Написать информационное письмо в ИК Нурлатское СМС: привести пути движения в соответствие с нормативами для МГН до 2026 г.
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	Не имеются	Написать информационное письмо в ИК Нурлатское СМС: привести пути движения в соответствие с

							нормативами для МГН до 2026 г.
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	Не имеются	Написать информационное письмо в ИК Нурлатское СМС: привести пути движения в соответствие с нормативами для МГН до 2026 г.
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеются	Написать информационное письмо в ИК Нурлатское СМС: привести пути движения в соответствие с нормативами для МГН до 2026 г.
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствуют	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	Соответствуют	
	<b>Лестницы наружные</b>	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не имеется	
	<b>Пандусы наружные</b>	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не имеется	
	<b>Препятствия на пешеходных путях</b>	наличие	-	-	для всех, кроме С	Не имеется	
	<b>Тактильная предупреждающая информация</b>	наличие	-	-	для всех, кроме С	Не имеется	
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий,	на расстоянии	0,5	м	С	Имеется	

	решетка, тротуарные плиты и т.д.)						
	<b>Информационные указатели</b>						
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствуют	В рамках реализации муниципальных программ 2026 год
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	Соответствуют	В рамках реализации муниципальных программ 2026 год
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	Не имеется	Написать информационное письмо в ИК Нурлатское СМС: привести пути движения в соответствии с нормативами для МГН до 2026 г.

## 2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Автостоянки</b>	наличие	-	-	для категории К	Не имеется	

## 3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>						
	Вход, приспособленный для	наличие	-	-	для всех	Частично	В рамках

	инвалидов и других маломобильных групп населения				категорий	соответствуют для всех категорий, кроме К	реализации муниципальных программ по капитальному ремонту в 2026 г.
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствуют	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	Не соответствуют, 3,0	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту в 2026 г.
	Ширина проветров ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	На пути движения не имеются	
	<b>Лестница наружная</b>						
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Частично соответствуют для всех категорий, кроме К, 0,2;	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту в 2026 г.
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	Частично соответствуют для всех категорий, кроме К 0,2	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту в 2026 г.
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не соответствуют	В рамках реализации муниципальных

							программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует	
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует	
	Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К		
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	Не соответствуют	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту в 2026 г.
	<b>Пандус наружный</b>	наличие	-	-	-	Отсутствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту в 2026 г.
	<b>Тамбур</b>	наличие	-	-	-	Не требуется	
	<b>Двери</b>						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	Соответствует частично, 0,9	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту в 2026 г.
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	Соответствует	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Соответствует частично, Выполнены из цельного полотна железа	

#### 4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ширина пути движения</b>						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	Соответствуют	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	Нет технической возможности	Технические решения не возможны
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	Соответствуют	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	Соответствуют	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	Соответствуют 1,2	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	Соответствуют 1,5	
	<b>Ширина проемов в стене</b>	наличие	-	-	К	Не имеется	
	<b>Перемещение по этажам</b>	наличие	-	-	К	Не имеется	
	<b>Лифты</b>	наличие	-	-	К	Не имеется, техническое состояние не дает реализовать	
	<b>Лестницы</b>	наличие	-	-	К	Не имеется	
	<b>Пандусы</b>	наличие	-	-	К	Не имеется	
	<b>Двери</b>						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	Соответствует частично, 0,8	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному

							ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	Соответствует	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Двери сделаны из цельного полотна	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	Соответствует	
	Защита противударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	Не соответствуют	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	Не соответствуют	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	Соответствуют	
	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует частично	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	Соответствует частично	В рамках реализации муниципальных



							программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	Соответствуют	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	Соответствует	

## 5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

### Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания</b>					Соответствует частично	Индивидуальный подход, она будет при появлении какой категории
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	Соответствует частично	Индивидуальный подход, она будет при появлении какой категории
	<b>Зоны отдыха</b>						
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует частично	Индивидуальный подход, она будет при появлении какой категории
	<b>Расстановка оборудования</b>						
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя;	-	-	К	Соответствует частично	При индивидуальном подходе, как

	расположением зоны досягаемости	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе					появится такая категория
	<b>Подходы к оборудованию и мебели</b>						
	Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	Соответствует	
	Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	Соответствует	
	<b>Расположение поверхности столов</b>						
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	Частично соответствует	При индивидуальном подходе, как появится такая категория
	<b>Обеденные залы</b>						
	Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	Частично соответствует	Индивидуальный подход, возможно при появлении такой категории
	<b>Раздевальные в спортивных сооружениях</b>	наличие	-	-	К	Спортивный зал отсутствует	

## 6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Санузлы</b>						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Ширина универсальной кабины	не менее	1,65	м	К, О	Не	В рамках

	уборной общего пользования					соответствует	реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	<b>Удобство использования</b>						
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных

	системами						программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.

## 7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Расположение мест обслуживания МГН</b>						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует требованиям	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	<b>Расстояние до эвакуационного выхода</b>						
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до	не более	15	м	К, О, С, Г	Не соответствует требованиям	В рамках реализации муниципальных

	эвакуационного выхода с этажа						программ 2026 год
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	Не соответствует требованиям	В рамках реализации муниципальных программ 2026 год
	<b>Ширина эвакуационных путей</b>						
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	Соответствует	
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	Соответствует	
	Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	Соответствует	
	Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	Соответствует частично	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	Соответствует частично	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	<b>Время эвакуации</b>						
	Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	Соответствует требованиям	
	<b>Пожаробезопасные зоны</b>						
	Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует требованиям	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить

							в ПФХД в 2026 г.
	Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует требованиям	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м <sup>2</sup> /чел	К, О, С, Г	Не соответствует требованиям	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует требованиям	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	<b>Пожарная сигнализация</b>						
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	
	<b>Система оповещения о пожаре</b>						
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	
	<b>Пожарные извещатели</b>						
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	

## 8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Визуальная информация</b>						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично	Приобрести при наличии финансирования включить в ПФХД в 2026 г.
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично	Приобрести при наличии финансирования включить в ПФХД в 2026 г.
	<b>Освещенность</b>						
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	
	<b>Связь с диспетчером или дежурным</b>						
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	Индивидуальный подход, возможно при появлении такой категории
	В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	Индивидуальный подход, возможно при появлении такой категории
	<b>Рельефные информирующие обозначения</b>						

Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	С	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.год
Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие	-	-	С	Частично соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
<b>Тактильная предупреждающая информация</b>						
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С	Частично соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.



	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.

## 9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ограждения опасных зон</b>						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	Нет, не нужно ограждать	
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	Нет, не нужно ограждать	
	<b>Ограничение выступающих конструктивных элементов</b>						

	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	Отсутствуют выступающие конструктивные элементы	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	Отсутствуют выступающие конструктивные элементы	
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	Отсутствуют выступающие конструктивные элементы	
	<b>Установка приборов</b>						
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85  0,4	м	К, О, С	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	<b>Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН</b>						
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	

	<b>Недопустимые покрытия полов</b>						
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	Соответствует	

## 10. ВЫВОДЫ

### В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3		4	5	6
	<b>Пешеходные пути</b>	-	-	-	-	-
	<b>Автостоянки</b>	Автостоянка не предусмотрена				
	<b>Входная группа</b>	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
	<b>Пути движения в зданиях или сооружениях</b>	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
	<b>Планировочные решения</b>	-	-	-	-	-
	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
	<b>Пожарная безопасность</b>	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
	<b>Средства информации и ориентирования</b>	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
	<b>Безопасность и удобство использования</b>	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	<b>Пешеходные пути</b>	Выделение контрастным цветом, обеспечение нескользящего покрытия,	В рамках реализации муниципальных программ 2026 г.	

		оборудование тротуара.	
	<b>Автостоянки</b>	Предупреждающий знак о движении инвалидов	В рамках реализации муниципальных программ 2026 г.
	<b>Входная группа</b>	К зданию провести тактильную плитку желтого цвета, установить кнопка-звонок на входной двери, установить пандусы	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту 2026 г.
	<b>Пути движения в зданиях или сооружениях</b>	Нанесение контрастной окраски на крайние ступени лестницы.	Включить в ПФХД до 2026 г.
	<b>Планировочные решения</b>	Капитальный ремонт	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту 2026 г.
	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	Включить в ПФХД до 2026 г.
	<b>Пожарная безопасность</b>	Капитальный ремонт	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту 2026 г.
	<b>Средства информации и ориентирования</b>	Установить таблички, предупреждающие о движении инвалидов внутри и снаружи здания	Включить в ПФХД, реализовать до 2026 г.
	<b>Безопасность и удобство использования</b>	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов	Включить в ПФХД, реализовать до 2026 г.

Начальник Отдела социальной защиты  
Министерства труда, занятости и социальной  
защиты РТ в Зеленодольском муниципальном  
районе, руководитель рабочей группы

\_\_\_\_\_ Волчкова О.А.  
(подпись)                      Фамилия И.О.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Ответственный по работе с детьми-инвалидами  
и детьми с ОВЗ  
МБДОУ «Детский сад №41 «Ручеек»  
ЗМР РТ»

\_\_\_\_\_ Мустафина Г.Н.  
(подпись)                      Фамилия И.О.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Председатель Зеленодольской городской и  
районной организации ТРО ВОИ

\_\_\_\_\_ Орловцева И.В.  
(подпись)                      Фамилия И.О.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Заведующий хозяйством  
МБДОУ «Детский сад №41 «Ручеек»  
ЗМР РТ»

Хайруллина Л.А.                      (подпись)  
Фамилия И.О.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Заведующий  
МБДОУ «Детский сад №41 «Ручеек»  
ЗМР РТ»

\_\_\_\_\_ Гафиятуллина Н.Р.  
(подпись)                      Фамилия И.О.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.