

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель руководителя –
начальник Управления образования
_____ Афанасьева Р.В.
(подпись) Фамилия И.О.
« ____ » _____ 20 ____ г.

АКТ
обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий
№ 7 от «27» декабря 2021г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №41 «Ручеек» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»

Полное юридическое наименование объекта

422510, Российская Федерация, Республика Татарстан, Зеленодольский район, село Нурлаты, улица Школьная, дом 1, 8/843-71/39883,ruchekdou@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан
Департамент, комитет

2. Вид деятельности 85.11 образование дошкольное

3. Форма собственности муниципальная
Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта Республика Татарстан, Зеленодольский район, село Нурлаты, улица Школьная, дом 1
Полный адрес

(встроенное; пристроенное; 1 этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) 1961 (2013)
кадастровый номер участка 16:20:130103:91 номер БТИ здания 19-5-001-1000

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. вместимость 60 чел., пропускная способность 73 чел.

6. Функциональное назначение объекта ОБРАЗОВАНИЕ
Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеются	Написать информационное письмо в ИК Нурлатское СМС: привести пути движения в соответствие с нормативами для МГН до 2026 г.
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	Не имеются	Написать информационное письмо в ИК Нурлатское СМС: привести пути движения в соответствие с нормативами для МГН до 2026 г.
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	Не имеются	Написать информационное письмо в ИК Нурлатское СМС: привести пути движения в соответствие с нормативами для МГН до 2026 г.
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	Не имеются	Написать информационное письмо в ИК Нурлатское СМС: привести пути движения в соответствие с

							нормативами для МГН до 2026 г.
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	Не имеются	Написать информационное письмо в ИК Нурлатское СМС: привести пути движения в соответствие с нормативами для МГН до 2026 г.
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеются	Написать информационное письмо в ИК Нурлатское СМС: привести пути движения в соответствие с нормативами для МГН до 2026 г.
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствуют	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	Соответствуют	
	Лестницы наружные	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не имеется	
	Пандусы наружные	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не имеется	
	Препятствия на пешеходных путях	наличие	-	-	для всех, кроме С	Не имеется	
	Тактильная предупреждающая информация	наличие	-	-	для всех, кроме С	Не имеется	
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий,	на расстоянии	0,5	м	С	Имеется	

	решетка, тротуарные плиты и т.д.)						
	Информационные указатели						
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствуют	В рамках реализации муниципальных программ 2026 год
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	Соответствуют	В рамках реализации муниципальных программ 2026 год
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	Не имеется	Написать информационное письмо в ИК Нурлатское СМС: привести пути движения в соответствии с нормативами для МГН до 2026 г.

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки	наличие	-	-	для категории К	Не имеется	

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для	наличие	-	-	для всех	Частично	В рамках

	инвалидов и других маломобильных групп населения				категорий	соответствуют для всех категорий, кроме К	реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствуют	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	Не соответствуют, 3,0	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Ширина проветов ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	На пути движения не имеются	
	Лестница наружная						
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Частично соответствуют для всех категорий, кроме К, 0,3; 0,9	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	Частично соответствуют для всех категорий, кроме К 0,2; 0,4	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить

							в ПФХД в 2026 г.
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не соответствуют	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует	
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует	
	Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К		
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	Не соответствуют	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Пандус наружный	наличие	-	-	-	Отсутствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Тамбур	наличие	-	-	-	Не требуется	
	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	Соответствует частично, 0,9	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	Соответствует	

	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Соответствует частично, Выполнены из цельного полотна железа	
--	---	---	-----------	---	---	--	--

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	Соответствуют	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	Нет технической возможности	Технические решения не возможны
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	Соответствуют	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	Соответствуют	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	Соответствуют 1,2	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	Соответствуют 1,5	
	Ширина проемов в стене	наличие	-	-	К	Не имеется	
	Перемещение по этажам	наличие	-	-	К	Не имеется	
	Лифты	наличие	-	-	К	Не имеется, техническое состояние не дает реализовать	
	Лестницы	наличие	-	-	К	Не имеется	

	Пандусы	наличие	-	-	К	Не имеется	
	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	Соответствует частично, 0,8	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	Соответствует	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Двери сделаны из цельного полотна	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	Соответствует	
	Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	Не соответствуют	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	Не соответствуют	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	Соответствуют	
	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует частично	В рамках реализации муниципальных

	рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье						программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	Соответствует частично	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	Соответствуют	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	Соответствует	

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания					Соответствует частично	Индивидуальный подход, она будет при появлении какой категории
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	Соответствует частично	Индивидуальный подход, она будет при появлении какой категории
	Зоны отдыха						
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует частично	Индивидуальный подход,

	колясках, на каждом этаже, доступном для МГН						она будет при появлении какой категории
	Расстановка оборудования						
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	Соответствует частично	При индивидуальном подходе, как появится такая категория
	Подходы к оборудованию и мебели						
	Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	Соответствует	
	Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	Соответствует	
	Расположение поверхности столов						
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	Частично соответствует	При индивидуальном подходе, как появится такая категория
	Обеденные залы						
	Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	Частично соответствует	Индивидуальный подход, возможно при появлении такой категории
	Раздевальные в спортивных сооружениях	наличие	-	-	К	Спортивный зал отсутствует	

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том	наличие	-	-	К, О	Не	В рамках

	числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов					соответствует	реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по

							капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Удобство использования						
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует требованиям	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному

	наружу						ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Расстояние до эвакуационного выхода						
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	Не соответствует требованиям	В рамках реализации муниципальных программ 2026 год
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	Не соответствует требованиям	В рамках реализации муниципальных программ 2026 год
	Ширина эвакуационных путей						
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	Соответствует	
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	Соответствует	
	Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	Соответствует	
	Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	Соответствует частично	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	Соответствует частично	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Время эвакуации						
	Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	Соответствует требованиям	

	Пожаробезопасные зоны						
	Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует требованиям	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует требованиям	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Расчетная площадь пожарной безопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, О, С, Г	Не соответствует требованиям	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Обеспечение незадымляемости пожарной безопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует требованиям	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Пожарная сигнализация						
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	
	Система оповещения о пожаре						
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	

	зданий и сооружений, посещаемых МГН						
	Пожарные извещатели						
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично	Приобрести при наличии финансирования включить в ПФХД в 2026 г.
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично	Приобрести при наличии финансирования включить в ПФХД в 2026 г.
	Освещенность						
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	
	Связь с диспетчером или дежурным						
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	Индивидуальный подход, возможно при появлении такой категории

	В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	Индивидуальный подход, возможно при появлении такой категории
	Рельефные информирующие обозначения						
	Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	С	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.год
	Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие	-	-	С	Частично соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Тактильная предупреждающая информация						
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С	Частично соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.

	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	Нет, не нужно ограждать	

	здания						
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	Нет, не нужно ограждать	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов						
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	Отсутствуют выступающие конструктивные элементы	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	Отсутствуют выступающие конструктивные элементы	
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	Отсутствуют выступающие конструктивные элементы	
	Установка приборов						
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85 0,4	м	К, О, С	Не соответствует	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту включить в ПФХД в 2026 г.
	Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН						
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных,	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	

	венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно					
	Недопустимые покрытия полов					
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	Соответствует

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3		4	5	6
	Пешеходные пути	-	-	-	-	-
	Автостоянки	Автостоянка не предусмотрена				
	Входная группа	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
	Пути движения в зданиях или сооружениях	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
	Планировочные решения	-	-	-	-	-
	Санитарно-гигиенические помещения	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
	Пожарная безопасность	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
	Средства информации и ориентирования	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
	Безопасность и удобство использования	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Пешеходные пути	Выделение контрастным цветом, обеспечение нескользящего покрытия, оборудование тротуара.	В рамках реализации муниципальных программ 2026 г.	
	Автостоянки	Предупреждающий знак о движении инвалидов	В рамках реализации муниципальных программ 2026 г.	
	Входная группа	К зданию провести тактильную плитку желтого цвета, установить кнопка-звонок на входной двери, установить пандусы	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту 2026 г.	
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Нанесение контрастной окраски на крайние ступени лестницы.	Включить в ПФХД до 2026 г.	
	Планировочные решения	Капитальный ремонт	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту 2026 г.	
	Санитарно-гигиенические помещения	Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	Включить в ПФХД до 2026 г.	
	Пожарная безопасность	Капитальный ремонт	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту 2026 г.	
	Средства информации и ориентирования	Установить таблички, предупреждающие о движении инвалидов внутри и снаружи здания	Включить в ПФХД, реализовать до 2026 г.	
	Безопасность и удобство использования	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов	Включить в ПФХД, реализовать до 2026 г.г.	

Начальник Отдела социальной защиты
Министерства труда, занятости и социальной
защиты РТ в Зеленодольском муниципальном
районе, руководитель рабочей группы

_____ Волчкова О.А.
(подпись) Фамилия И.О.
« ____ » _____ 20 ____ г.

Ответственный по работе с детьми-инвалидами
и детьми с ОВЗ
МБДОУ «Детский сад №41 «Ручеек»
ЗМР РТ»

_____ Мустафина Г.Н.
(подпись) Фамилия И.О.
« ____ » _____ 20 ____ г.

Председатель Зеленодольской городской и
районной организации ТРО ВОИ

_____ Орловцева И.В.
(подпись) Фамилия И.О.
« ____ » _____ 20 ____ г.

Заведующий хозяйством
МБДОУ «Детский сад №41 «Ручеек»
ЗМР РТ»

_____ Хайруллина Л.А. (подпись)
Фамилия И.О.
« ____ » _____ 20 ____ г.

Заведующий
МБДОУ «Детский сад №41 «Ручеек»
ЗМР РТ»

_____ Гафиятуллина Н.Р.
(подпись) Фамилия И.О.
« ____ » _____ 20 ____ г.