

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
ул. Ленина, 32, п.г.т. Кукмор, Кукморский муниципальный район, РТ, 422110, (84364)2-67-73  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,  
номер телефона)

**Предписание N 1/1/2**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении**  
**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по**  
**предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад  
села Кошкино», законному представителю юридического лица муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад села Кошкино», заведующий  
МБДОУ «Детский сад села Кошкино» Галимзяновой Айгуль Фердинантовне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного  
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при  
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Балтасинского и  
Кукморского муниципальных районов по пожарному N 1

(наименование органа ГПН)

от "13" января 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" в период "30" января 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.,  
"31" января 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., "01" февраля 2017 г. с 13 час. 00 мин.  
до 15 час. 00 мин. проведена проверка

старшим инспектором МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным  
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Яппаровым Нурфат Габдрахмановичем,  
инспектором МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД  
и ПР ГУ МЧС России по РТ Каримуллин Фархад Фаридовичем, МБДОУ «Детский сад  
села Кошкино» Кукморского муниципального района РТ, расположенного по адресу: РТ,  
Кукморский муниципальный район, с. Кошкино, ул. Ленина, дом 15

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,  
органов местного самоуправления)

совместно с заведующий МБДОУ «Детский сад села Кошкино» Галимзяновой Айгуль  
Фердинантовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц,  
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной  
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| №<br>Пре<br>дпи<br>сан | Вид нарушения обязательных требований<br>пожарной безопасности с указанием<br>конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и<br>наименование нормативного правового акта<br>Российской Федерации и (или) нормативного<br>документа по пожарной безопасности, требования | Срок<br>устранения<br>нарушения<br>обязательных | Отмет<br>ка<br>(подп<br>ись) о |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | которого (-ых) нарушены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | требования пожарной безопасности | выполнении (указывается только о выполнении) |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                | 5                                            |
| 1 | Здание детского сада не имеет источника наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров                                                                                                                                                                                     | Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров /часть 1 статьи 62 ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»/                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.11.2017                       |                                              |
| 2 | Деревянные конструкции чердачного помещения объекта не обработаны огнезащитным составом, ограничивающее пожарную опасность строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации | Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения, ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации /п. 7.1 СНиП 21-01-97*/                                                                                                                                                                    | 20.11.2017                       |                                              |
| 3 | Здание детского сада не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией                                                                                                                                                                                                     | Здания и сооружения подлежат защите автоматической установкой пожарной сигнализацией согласно НПБ 110-03 /п. 14 таблица 1 НПБ 110-03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.11.2017                       |                                              |
| 4 | Здание детского сада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре                                                                                                                                                                                         | Здания и сооружения подлежат защите системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно НПБ 104-03 /п. 5 таблица 2 НПБ 104-03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.11.2017                       |                                              |
| 5 | Эвакуационные выходы расположены через помещение веранды здания, которая в аварийном состоянии                                                                                                                                                                                           | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" /п. 33 Правил противопожарного | 20.11.2017                       |                                              |

|  |                                                                                           |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | режима РФ утвержденные<br>Постановлением Правительства РФ<br>от 25 апреля 2012 года №390/ |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Необходимо предоставить информацию об исполнении каждого пункта данного предписания по истечению срока исполнения предписания.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ  
МЧС РФ по РТ майор вн. сл. Яппаров Н.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

  
подпись

«01» февраля 2017 г.

Инспектор МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ  
МЧС РФ по РТ ст. л-т. вн. сл. Каримуллин Ф.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



  
подпись

«01» февраля 2017 г. .

Предписание для исполнения получила:

  
(подпись)

Заведующий МБДОУ «Детский сад села Кокино»  
Кукморского муниципального района РТ  
Галимзянова Айгуль Фердинантовна  
(должность, фамилия, инициалы)



«01» февраля 2017 г.