

**План мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности в
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад села Урясьбаш»
Кукморского муниципального района Республики Татарстан на 2018-2019 гг.**

№	Выявленные нарушения требований пожарной безопасности	Мероприятия по устранению	Сроки устранения (месяц, год)	Ф.И.О. и должность ответственного лица
1	Потолок стены и перегородки детского сада с внутренней стороны не имеют класс пожарной опасности не ниже КО (15)	Стены с внутренней стороны, перегородки и перекрытия покрашены	10.06.2019год	Заведующий Павлова Л.Н.
2	Высота и ширина эвакуационных выходов из детского сада не соответствует требованиям пожарной безопасности по эвакуации людей	Мероприятие устранена ширина эвакуационных выходов увеличены до необходимых размеров соответствующих нормативам	10.06.2019год	Заведующий Павлова Л.Н..
3	В спальном помещении ширина между кроватями менее 1 м	Нарушение устранено	10.08.2018год	Заведующий Павлова Л.Н.
4	Для тушения пожара не имеется источник наружного противопожарного водоснабжения	На улице Пионерская д.28 установлен пожарный гидрант. От детского сада 85м.	10.06.2019год	Заведующий Павлова Л.Н.
5.	Эксплуатируются электрические провода с нарушениями изоляции, а также электрические светильники освещения с повреждениями	Составлена смета.	10.10.2018год	Заведующий Павлова Л.Н..

Заведующий: Л.Н.Павлова

