

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС
России

(наименование органа государственного пожарного надзора)
по Республике Татарстан, ул. Ленина, 32, г. Кукмор 422110 тел/факс: 2-67-73, 2-67-73
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание N 81/1/74

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад с. Урясьбаш» Кукморского муниципального района, законному представителю юридического лица муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Урясьбаш» Кукморского муниципального района Республики Татарстан Павловой Любовь Николаевне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан полковника внутренней службы Трущина М.В. N 81

(наименование органа ГПН)

от "07" сентября 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. по 12 ч 00 мин. "26" сентября 2018 г. и с 09 ч 00 мин. по 10 ч 00 мин. "27" сентября 2018 г. старшим инспектором МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Яппаровым Нурфат Габдрахмановичем проведена проверка МБДОУ «Детский сад с. Урясьбаш» Кукморского муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу: РТ, Кукморский муниципальный район, с. Урясьбаш, ул. Пионерская дом 19.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад с. Урясьбаш» Кукморского муниципального района Республики Татарстан Павловой Любовь Николаевной.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)

1	2	3	4	только выполне ние 5
1	Потолок, стены и перегородки детского сада с внутренней стороны не имеют класс пожарной опасности не ниже К0 (15)	Стены с внутренней стороны, перегородки и перекрытия зданий дошкольных образовательных учреждений, детских оздоровительных учреждений и лечебных корпусов со стационаром (класс Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (класс Ф3.4) и клубов (класс Ф2.1) в зданиях класса конструктивной пожарной опасности С1 - С3, в том числе с применением деревянных конструкций, должны иметь класс пожарной опасности не ниже К0 (15) /СП 2.13130.2012 п. 6.7.11/;	10.06.2019	
2	Высота и ширина эвакуационных выходов из детского сада не соответствуют требованиям пожарной безопасности по эвакуации людей	Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф 1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел. /СНиП 21-01-97* п. 6.16/	10.06.2019	
3	В спальном помещении ширина между кроватями менее 1 м.	Высота горизонтальных путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м., ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м. — для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф 1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности — более 50 чел.; 0,7 м. — для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м. — во всех остальных случаях. /СНиП 21-01-97* п. 6.27/	10.10.2018	
4	Для тушения пожара не имеется источник наружного противопожарного водоснабжения	здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров /ФЗ №123 от 22.07.2008 г статья 62/	10.06.2019	
5	Эксплуатируются электрические провода с нарушениями изоляции, а также электрические светильники освещения с повреждениями	42. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; /п. 42 а), б) Правил противопожарного режима/	10.10.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение

требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР

ГУ МЧС России по РТ майор вн. сл. Яппаров Н.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(Handwritten signature)
подпись

«27 сентября 2018 г.

Предписание для исполнения получила:

(Handwritten signature)
(подпись)

Заведующий МБДОУ «Детский сад
с. Урясьбаш» Кукморского муниципали-
пального района Республики
Татарстан Павлова Л.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«27» сентября 2018 г.