



Федеральная служба по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА  
Приволжский территориальный отдел

420097, г. Казань, а/я 35, ул. Зинина, д.4  
тел.(8432) 231-17-93, факс (8432)231-17-93

e-mail:okrug@tbit.ru

422110, РТ, Кукморский р-н.,  
п.г.т. Кукмор, ул. Железнодорожная, 17  
(место составления акта)

11 февраля 2015 г.  
(дата составления акта)  
9-00 час.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора) юридического  
лица муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад общеразвивающего вида №10 «Ромашка» п.г.т. Кукмор»  
№ 43-12/62-33

11 02 2015 г. по адресу:422100, РТ, Кукморский р-н, п.г.т. Кукмор, ул. Железнодорожная, 17.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Насыбуллина А.Ш от 04.02.2015г. № 343 была проведена плановая проверка в отношении МБДОУ «Д/С общеразвивающего вида №10 «Ромашка» п.г.т. Кукмор».  
ОГРН 1021607753530, ИНН 1623005506, юридический фактический адрес: 422110, РТ, Кукморский р-н, п.г.т. Кукмор, ул. Железнодорожная, 17., с 09 час.00 мин. до 16 час.00 мин 11.02.2015 г., 1 день.

(дней/часов)

Акт составлен: Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

С копией названного распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Заведующая \_\_\_\_\_ Зиатдинова Гульназ Ринатовна.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
**не требуется**

(заполняется в случае необходимости согласования)

Лицо (а), проводившие проверку:

Государственный инспектор Приволжского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Сабирзянов Радик Рамилевич.

с участием: экспертные организации не привлекались.  
(лица, привлекаемые к проверке (экспертные организации и другие))

При проведении проверки присутствовал (а): Заведующая Зиатдинова Гульназ Ринатовна.

**В ходе проверки установлено.**

Электроснабжение МБДОУ «Д/С общеразвивающего вида №10 «Ромашка» п.г.т. Кукмор» осуществляется от сетей 0.4 кВ. Кукморских районных электрических сетей, ПЭО «Татэнерго», по договору № 55524 от 23.12.2014г.

Границы раздела по балансовой (имущественной) принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон, определены актом от 23.12.2014г.

Электроприемники МБДОУ «Д/С общеразвивающего вида №10 «Ромашка» п.г.т. Кукмор» по надежности электроснабжения относятся к III категории. Действующая схема электроснабжения соответствует требованиям, предъявляемым к III категории по обеспечению надежности электроснабжения.

Общая установленная мощность электроприемников составляет 29 кВт.

Потребление электрической энергии в 2014 году составило 64.926 тыс. кВт.ч.

Теплоснабжение МБДОУ «Д/С общеразвивающего вида №10 «Ромашка» п.г.т. Кукмор» осуществляется от котельной ООО «Инженерные сети», договор от 01.01.2015г., № 6

Водоснабжение МБДОУ «Д/С общеразвивающего вида №10 «Ромашка» п.г.т. Кукмор» осуществляется от ООО «Водотехносервис», договор от 31.12.2014г. №7.

Ответственным за электрохозяйство назначен главный энергетик МБУ «ХЭК»

Гиниятуллин Р.Р., прошедший проверку знаний от 25.04.2014г., на IV гр. по электробезопасности.

Лицом, замещающим ответственного за электрохозяйство назначен директор МБУ «ХЭК» Шарипов И.З., прошедший проверку знаний от 25.04.2014г., на IV гр. по электробезопасности.

- Обязательное первое энергетическое обследование проведено июне 2011г. рег. № ЭП.0069/0075-11/2011 ГУ «Лаборатория энергосбережения», СРО НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» СРО-Э-046. (Федеральный Закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст.15 «Энергетическое обследование» ч.6, ст.16 «Обязательное энергетическое обследование» ч.1,2).

- План мероприятий об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, на основании энергетического паспорта, выполнен.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных ) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) не выявлено

На момент проверки замечаний не выявлено.



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор



Р. Р. Сабирзянов.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Заведующая Зиатдинова Гульназ Ринатовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"11" февраля 2015г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)