

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Балтасинскому и Кукморскому
муниципальным районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Ленина, 32, п.г.т. Кукмор, Кукморский муниципальный район, РТ, 422110, (84364)2-67-73
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание N 27/1/10

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
общеразвивающего вида №4 «Ляйсан» п.г.т. Кукмор», законному представителю
юридического лица муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №4 «Ляйсан» п.г.т. Кукмор», заведующей
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №4 «Ляйсан» п.г.т. Кукмор» Шагабиевой
М.Р.

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Балтасинского и Кукморского муниципальных районов по пожарному N 27

(наименование органа ГПН)

от "12" января 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" в период с 13 ч 00 мин. по 15 ч 00 мин. "20" января 2015 г., с
10 ч 00 мин. по 11 ч 00 мин., "22" января 2015 г.. проведена проверка

инспектором МОНД по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по РТ Каримуллин Фархад Фаридовичем, МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №4 «Ляйсан» п.г.т. Кукмор» Кукморского муниципального района
РТ, расположенного по адресу: РТ, Кукморский муниципальный район, п.г.т. Кукмор, ул.
Планетарная, дом 2

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
органов местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №4 «Ляйсан» п.г.т.
Кукмор» Шагабиевой М.Р.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре дпи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования	Отмет ка (подп ись) о выпол
------------------------------	--	--	---	---

			безопасности	(указ бывает только о выпол нение
1	2	3	4	5
1	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, система ПАК «Стрелец-Мониторинг»	Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения /статья 83 п.7 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009/	20.01.2016 г.	
2	Двери, пищеблока, электрощитовой, вентиляционной, выполнены пределом огнестойкости менее EI 30	Предусматриваемые в составе объектов классов Ф 1.1 и Ф 1.2 пищеблока, электрощитовые, вентиляционные, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2 – го типа /п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, таблицы 24, 25 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»/	20.01.2016 г.	
3	В здании детского сада допускается пользование розетками с повреждениями	Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями /п. 42 (б) Правил противопожарного режима в РФ/	20.03.2015 г.	
4	Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) /п. 63 Правил противопожарного режима в РФ/	20.03.2015 г.	
5	Не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта, автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации с оформлением соответствующего акта проверки	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки /п. 61 Правил противопожарного режима в РФ/	20.03.2015 г.	
6	Планы эвакуации выполнены не на основе фотолюминесцентного материала	Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов /п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009/	20.03.2015 г.	
7	Образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами,	Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся	20.03.2015 г.	

	кабелями) и технологическими коммуникациями не заделаны негорючими материалами	отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями /п. 22 Правил противопожарного режима в РФ/		
8	Направление движения к пожарному гидранту, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателем с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения	Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения /п. 55 Правил противопожарного режима в РФ/	20.03.2015 г.	
9	Техническое помещение (подвал) используют для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	На объектах запрещается использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов /п. 23 (б) Правил противопожарного режима в РФ/	20.03.2015 г.	

Необходимо предоставить информацию об исполнении каждого пункта данного предписания по истечению срока исполнения предписания.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор МОНД по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ
МЧС РФ по РТ л-т. вн. сл. Каримуллин Ф.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«22» 01 2015 г.



(Handwritten signature)
Подпись

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

(подпись)

Заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №4 «Ляйсан» п.г.т. Кукмор»
Кукморского муниципального района РТ
Шагабиева Миляуша Равиловна
(должность, фамилия, инициалы)

«22» 01 2015 г.