

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонный отдел НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС
(наименование органа государственного пожарного надзора)
России по Республике Татарстан, ул. Ленина, 32, г. Кукмор 422110 тел/факс: 3-37-47
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание N 3/1/5
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад общеразвивающего вида №4 «Ляйсан» г. Кукмор» Кукморского
муниципального района, заведующий муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №4 «Ляйсан» г.
Кукмор» Кукморского муниципального района Республики Татарстан Мухамадиевой Эндже
Масгутовне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Н.Г.Яппарова
N 3

(наименование органа ГПН)

от "09" января 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. по 11 ч 00 мин. "28" января 2020 г., с 13 ч 00 мин. по 16 ч 00 мин. "31" января 2020 г. начальником МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Яппаровым Нурфат Габдрахмановичем проведена проверка МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №4 «Ляйсан» г. Кукмор» Кукморского муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу: РТ, г. Кукмор, ул. Планетарная, дом 2.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №4 «Ляйсан» г. Кукмор» Кукморского муниципального района Республики Татарстан Мухамадиевой Эндже Масгутовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препри сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)

				гол. выпол. ние
1	2	3	4	5
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил	В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения. /п. 2 Правил противопожарного режима в РФ/	20.03.2020	
2	По направлению движения к пожарным гидрантам и резервуарам не установлены указатели	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. /п. 55 Правил противопожарного режима в РФ/	20.03.2020	
3	Детский сад недостаточно обеспечен первичными средствами пожаротушения	Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. /п. 70 Правил противопожарного режима в РФ/	20.06.2020	
4	Автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией находится в неисправном состоянии	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. /п. 61 Правил противопожарного режима в РФ/	20.08.2020	

5	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. /Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ, ч. 7 ст. 83 (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г. №244-ФЗ)/	20.08.2020	
6	Узлы пересечения ограждающих конструкций трубопровода не во всех местах имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов перекрытия	Не допускается пересекать противопожарные стены и перекрытия 1-го типа каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, иных веществ и материалов. В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования веществ и материалов, отличных от вышеуказанных, за исключением каналов систем противодымной защиты, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам. /ч. 14, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г. №244-ФЗ)/	20.06.2020	
7	На путях эвакуации, т.е. на полу применен материал с неизвестными показателями пожарной опасности (ковер) /таб. 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»/	таб. 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.03.2020	
8	На остекленных дверях до высоты 1,2 м. не предусмотрены защитные решетки	На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. /ст. 4, 6 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г. №244-ФЗ); п. 5.2.27 СП 1.13130.2009/	20.08.2020	
9	Проем в прачечной выполнен пределом огнестойкости менее	Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2	20.08.2020	

	ЕІ30	пищевые блоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). /ст. 4, 6, таблицы 24, 25 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г. №244-ФЗ); п. 5.2.6 СП 4.13130.2013/		
10	Образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость	Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. /п. 22 Правил противопожарного режима в РФ /	20.08.2020	
11	Двери эвакуационных выходов с внутренней стороны закрыты на ключи. Не обеспечено их свободное открывание изнутри без ключа	Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. /п. 35 Правил противопожарного режима в РФ/	20.06.2020	
12	Лестничные марши с наружной стороны здания не имеют ограждения с поручнями	Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями. /ст. 4, 6 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г. №244-ФЗ); п. 5.2.2 СП 1.13130.2009/	20.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковник вн. сл. Яппаров Н.Г.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


подпись



«31» января 2020 г.

Предписание для исполнения получила:


(подпись)

Заведующий МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего
вида №4 «Ляйсан» г. Кукмор»
Мухамадиева Э.М.
(должность, фамилия, инициалы)

«31» января 2020 г.