

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №6 “РАДУГА” г. КУКМОР”

**Отчет по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

во исполнение предписания № 38/1/36 от 22.05.2020г.

на 10.12.2020г.

№	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнение
1	На остекленных дверях до высоты 1,2м. не предусмотрены защитные решетки	10.12.2020	Исполнено. ФОТО 1
2	Узлы пересечения ограждающих конструкции трубопровода не во всех местах имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов перекрытия	10.12.2020	Исполнено. ФОТО 2
3	Образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость	10.12.2020	Исполнено. ФОТО 3
4	Двери эвакуационных выходов с внутренней стороны закрыты на ключи. Не обеспечено их свободное открывание изнутри без ключа	10.12.2020	Исполнено. ФОТО 4
5	Лестничные марши с наружной стороны здания не имеют ограждения с поручнями	10.05.2021	Исполнено. ФОТО 5
6	Склад не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализацией	10.05.2021	Отсутствует финансирование на 2020г. Планируется устранение до 10.05.2021г.

Заведующий:

Л.И.Каюмова

